


BENNING

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (D) Bedienungsanleitung | (IS) Notkunarleiðbeiningar |
| (GB) Operating manual | (N) Bruksanvisning |
| (F) Mode d'emploi | (NL) Gebruiksaanwijzing |
| (E) Manuel de instrucciones | (PL) Instrukcja obsługi |
| (CZ) Návod k použití | (RUS) Инструкция по эксплуатации |
| (DK) Betjeningsvejledning | (S) Bruksanvisning |
| (FIN) Käyttöohjeet | (TR) Kullanma Talimatı |
| (GR) Οδηγίες χρήσεως | |
| (I) Istruzioni per l'uso | |

Mehrsprachige Anleitung unter
www.benning.de
Multilingual manuals at




PROFIPOL[®]+





BENNING





- (D) Bedienungsanleitung
- (GB) Operating manual
- (F) Mode d'emploi
- (NL) Gebruiksaanwijzing
- (S) Bruksanvisning

Mehrsprachige Anleitung unter
www.benning.de
Multilingual manuals at



PROFIPOL[®]+





Bedienungsanleitung PROFIPOL®+

Bevor Sie den Spannungsprüfer PROFIPOL®+ benutzen: Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung
3. Funktionsprüfung
4. Überprüfung der Spannungsfreiheit einer Anlage
5. Außenleiterprüfung (Phasenanzeige)
6. Durchgangsprüfung
7. Kabelbruchdetektor
8. Batteriewechsel
9. Technische Daten
10. Allgemeine Wartung
11. Umweltschutz

1. Sicherheitshinweise

- Gerät beim Benutzen nur an den isolierten Griffen **5** und **6** anfassen und die Prüfspitzen **2** und **3** nicht berühren!
- Unmittelbar vor und nach dem Benutzen, zur Überprüfung der Spannungsfreiheit der Anlage, den Spannungsprüfer auf Funktion prüfen! (siehe Abschnitt 3). Der Spannungsprüfer darf nicht benutzt werden, wenn die Funktion einer oder mehrerer Anzeigen ausfällt oder keine Funktionsbereitschaft zu erkennen ist! Die Überprüfung ist dann mit einem anderen Spannungsprüfer zu wiederholen.
- Der Spannungsprüfer ist bei leerer Batterie nur eingeschränkt funktionsfähig! Eine zweipolige Spannungsprüfung über die LED-Stufenanzeige **9** ist auch ohne Batterien möglich.
- Der Spannungsprüfer darf nur im angegebenen Nennspannungsbereich und in elektrischen Anlagen bis AC/DC 690 V eingesetzt werden!
- Der Spannungsprüfer darf nur in Stromkreisen der Überspannungskategorie CAT III mit max. 600 V oder Überspannungskategorie CAT II mit max. 690 V Leiter gegen Erde benutzt werden.
- Gerät nicht mit geöffnetem Batterieschacht betreiben.
- Der Spannungsprüfer ist für die Anwendung durch Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen (EUP's) in Verbindung mit sicheren Arbeitsverfahren ausgelegt.
- Die LED-Stufenanzeige dient der Anzeige des Spannungsbereiches, sie ist nicht für Messzwecke bestimmt.
- Spannungsprüfer nie länger als 30 Sekunden an Spannung anlegen (maximal zulässige Einschalt-dauer ED = 30 s)!
- Der Spannungsprüfer darf nicht zerlegt werden!
- Der Spannungsprüfer ist vor Verunreinigungen und Beschädigungen der Gehäuseoberfläche zu schützen.
- Als Schutz vor Verletzungen sind nach Gebrauch des Spannungsprüfers die Prüfspitzen mit dem beiliegenden Prüfspitzenschutz **1** zu versehen!
- Beachten Sie, dass die Impedanz (Innenwiderstand) des Spannungsprüfers die Anzeige von Störspannungen (kapazitiv oder induktiv eingekoppelt) beeinflusst!

Abhängig von der inneren Impedanz des Spannungsprüfers gibt es bei Vorhandensein von Störspannung verschiedene Möglichkeiten der Anzeige "Betriebsspannung vorhanden" oder "Betriebsspannung nicht vorhanden".

Niederohmiger Spannungsprüfer (Impedanz < 100 kΩ), Störspannung wird unterdrückt bzw. herabgesetzt:

Ein Spannungsprüfer mit relativ niedriger innerer Impedanz wird im Vergleich zum Referenzwert 100 kΩ nicht alle Störspannungen mit einem Ursprungswert oberhalb

von ELV (50 V AC/120 VDC) anzeigen. Bei Kontakt mit den zu prüfenden Teilen kann der Spannungsprüfer die Störspannungen durch Entladung vorübergehend bis zu einem Pegel unterhalb ELV herabsetzen; nach dem Entfernen des Spannungsprüfers wird die Störspannung ihren Ursprungswert aber wieder annehmen.

Wenn die Anzeige „Spannung vorhanden“ nicht erscheint, wird dringend empfohlen, vor Aufnahme der Arbeiten die Erdungsvorrichtung einzulegen.

Hochohmiger Spannungsprüfer (Impedanz > 100 kΩ): Störspannung wird nicht unterdrückt bzw. herabgesetzt:

Ein Spannungsprüfer mit relativ hoher innerer Impedanz wird im Vergleich zum Referenzwert 100 kΩ bei vorhandener Störspannung „Betriebsspannung nicht vorhanden“ nicht eindeutig anzeigen. Wenn die Anzeige „Spannung vorhanden“ bei einem Teil erscheint, der als von der Anlage getrennt gilt, wird dringend empfohlen, mit zusätzlichen Maßnahmen (Beispiel: Verwendung eines geeigneten Spannungsprüfers der in der Lage ist Betriebsspannung von Störspannung unterscheiden, Sichtprüfung der Trennstelle im elektrischen Netz, usw.) den Zustand „Betriebsspannung nicht vorhanden“ des zu prüfenden Teils nachzuweisen und festzustellen, dass die vom Spannungsprüfer angezeigte Spannung eine Störspannung ist.

Spannungsprüfer die in der Lage sind, durch Lastzuschaltung Betriebsspannung von Störspannung zu unterscheiden:

Ein Spannungsprüfer mit der Angabe von zwei Werten der inneren Impedanz hat die Prüfung seiner Ausführung/Konstruktion zur Behandlung von Störspannungen bestanden und ist (innerhalb der technischen Grenzen) in der Lage, Betriebsspannung von Störspannung zu unterscheiden und den vorhandenen Spannungstyp direkt oder indirekt anzuzeigen.

Symbole auf dem Gerät:

Symbol	Bedeutung
	Achtung Dokumentation beachten! Das Symbol gibt an, dass die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu beachten sind, um Gefahren zu vermeiden
	Gerät oder Ausrüstung zum Arbeiten unter Spannung
	AC Wechselspannung
	DC Gleichspannung
	DC/AC Gleich- und Wechselspannung
	Erde (Spannung gegen Erde)
	Dieses Symbol zeigt die Ausrichtung der Batterien zum polrichtigen Einlegen an.

2. Gerätebeschreibung (Bild A)

- 1** Prüfspitzenschutz
- 2** Prüfspitze – (negativ)
- 3** Prüfspitze + (positiv)
- 4** Sensor des Kabelbruchdetektors
- 5** Griff
- 6** Anzeigegriff
- 7** Batteriefach
- 8** rote LED für Außenleiterprüfung (Phasenanzeige)
- 9** LED-Stufenanzeige
- 10** +/- LED's der Polaritätsanzeige
- 11** gelbe LED für Durchgangsprüfung/Kabelbruchdetektor

3. Funktionsprüfung (Bild B)

- Unmittelbar vor und nach dem Benutzen den Spannungsprüfer auf Funktion prüfen!

- Prüfspitzen ② und ③ kurzschließen um die Funktion des Summers und der gelben LED Ω ⑪ für Durchgang zu prüfen.
- Der Batteriewechsel ist erforderlich, wenn der Summer, die gelbe LED Ω ⑪ für Durchgang oder die einpolige Phasenanzeige ③ keine Funktion aufweist.
- Die LED-Stufenanzeige ⑨ arbeitet unabhängig der Batteriespannung.
- Testen Sie den Spannungsprüfer an bekannten Spannungsquellen z.B. an einer 230 V-Steckdose.
- Verwenden Sie den Spannungsprüfer nicht, wenn nicht Spannungsanzeige und Phasenanzeige einwandfrei funktionieren!

4. Überprüfung der Spannungsfreiheit einer Anlage (Bild C/D/E)

Bei der Anlagenüberprüfung prüfen Sie die Spannungsfreiheit der Anlage durch die Kontrolle der Spannungsanzeige und der einpoligen Phasenanzeige (Phasenanzeige funktioniert nur im geerdeten Wechselspannungsnetz). Die Spannungsfreiheit der Anlage liegt nur vor, wenn beide Prüfkreise Spannungsfreiheit signalisieren (Spannungsanzeige und Phasenanzeige)

- Legen Sie die beiden Prüfspitzen ② und ③ an die zu prüfenden Anlagenteile.
- Die Höhe der anliegenden Spannung wird über die LED-Stufenanzeige ⑨ angezeigt.
- Wechselspannungen (AC) werden über das gleichzeitige Aufleuchten der + LED und der - LED angezeigt.
- Gleichspannungen (DC) werden durch das Aufleuchten der + LED oder der - LED angezeigt. Über die Polaritätsanzeige ⑩ wird die an der positiven Prüfspitze ③ anliegende **Polarität** + oder - angezeigt.

5. Außenleiterprüfung (Phasenanzeige) (Bild E)

- Umfassen Sie vollständig die Griffe ⑤ und ⑥ um eine kapazitive Kopplung gegen Erde zu gewährleisten.
- Legen Sie die Prüfspitze ③ an das zu prüfende Anlagenteil.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass bei der einpoligen Außenleiterprüfung (Phasenanzeige) die Prüfspitze ② nicht berührt wird und diese kontaktfrei bleibt.
- Wenn die rote LED ∇ ⑧ im Anzeigefeld aufleuchtet, liegt an diesem Anlagenteil der Außenleiter (Phase) einer Wechselspannung.

Hinweis:

Die einpolige Außenleiterprüfung (Phasenanzeige) ist im geerdeten Netz ab 230 V, 50/60 Hz (Phase gegen Erde) möglich. Schutzkleidung und isolierende Standortgegebenheiten können die Funktion beeinträchtigen.

Achtung!

Eine Spannungsfreiheit muss zusätzlich durch eine zweipolige Prüfung festgestellt werden.

6. Durchgangsprüfung (Bild F)

- Die Durchgangsprüfung ist an spannungsfrei geschalteten Anlagenteilen durchzuführen, ggf. sind Kondensatoren zu entladen.
- Legen Sie die beiden Prüfspitzen ② und ③ an die zu prüfenden Anlagenteile.
- Bei Durchgang ($R < 100 \text{ k}\Omega$) ertönt ein Signalton und die gelbe LED Ω ⑪ für Durchgang leuchtet auf.
- Liegt an der Prüfstelle eine Spannung an, schaltet der Spannungsprüfer automatisch auf Spannungsprüfung um und zeigt diese an.

7. Kabelbruchdetektor (Bild G)

- Der Kabelbruchdetektor lokalisiert berührungslos Kabelbrüche an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen.
- Umfassen Sie vollständig den Anzeigegriff ⑥ und führen Sie den Detektor ④ über eine spannungsführende Leitung (z.B. Kabeltrommel oder Lichterkette), von der Einspeisestelle

(Phase) Richtung dem anderen Leitungsende.

- Solange die Leitung nicht unterbrochen ist, leuchtet die gelbe LED Ω ⑪ für Durchgang.
- Die Kabelbruchstelle ist lokalisiert, sobald die gelbe LED Ω ⑪ erlischt.

Hinweis:

Der Kabelbruchdetektor kann im geerdeten Netz ab 230 V, 50/60 Hz (Phase gegen Erde) eingesetzt werden. Schutzkleidung und isolierende Standortgegebenheiten können die Funktion beeinträchtigen.

8. Batteriewechsel (Bild H)

- Gerät bei offenem Batteriefach ⑦ nicht an Spannung legen!
- Das Batteriefach ⑦ befindet sich im unteren Teil des Anzeigegriffs ⑥.
- Lösen Sie die Schraube des Batteriefachs ⑦ soweit, dass sich das Batteriefach ⑦ über das Verbindungskabel nach unten abziehen lässt. Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien durch zwei neue Batterien des Typs Micro (LR03/AAA). Achten Sie auf die polrichtige Anordnung der neuen Batterien!
- Verschrauben Sie das Batteriefach ⑦ wieder mit dem Anzeigegriff ⑥.

9. Technische Daten

- Vorschrift: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3:2014
- Nennspannungsbereich: 12 V bis AC/DC 690 V
- Nennfrequenzbereich f: 0 bis 500 Hz
- Max. Anzeigefehler: $U_n \pm 15\%$, ELV $U_n + 0\%$, - 15%
- Impedanz (Innenwiderstand): 124 k Ω
- Stromaufnahme: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Polaritätsanzeige: + LED, - LED
- Außenleiterprüfung (Phasenanzeige): $\geq U_n$ 230 V, 50/60 Hz
- Durchgangsprüfung: 0 bis ca. 100 k Ω , LED Ω ⑪ + Summer, Prüfstrom: max. 10 μA
- Überspannungskategorie: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Schutzart: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - erste Kennziffer: Staubgeschützt
- 4 - zweite Kennziffer: Geschützt gegen Spritzwasser
- max. zulässige Einschaltdauer: ED = 30 s (max. 30 Sekunden), 240 s Pause
- Batterie: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Gewicht: ca. 200 g
- Länge des Anzeigegriffs: ca. 207 mm
- Länge der Prüfspitzen: ca. 15 mm
- Länge der Verbindungsleitung: ca. 1000 mm
- Betriebs- und Lagertemperaturbereich: - 15 °C bis + 55 °C (Klimakategorie N)
- Relative Luftfeuchte: 20 % bis 96 % (Klimakategorie N)

10. Allgemeine Wartung

Reinigen Sie das Gehäuse äußerlich mit einem sauberen trockenen Tuch. Falls Verunreinigungen oder Ablagerungen im Bereich der Batterie oder des Batteriefachs vorhanden sind, reinigen Sie auch diese mit einem trockenen Tuch.

Entfernen Sie bei längerer Lagerung die Batterien aus dem Gerät!

11. Umweltschutz



Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

Operating Manual

PROFIPOL® +

Before using the PROFIPOL® + voltage tester, proceed as follows: Please read the operating manual and absolutely observe the safety instructions!

Table of Contents

1. Safety instructions
2. Device description
3. Functional test
4. Checking the absence of voltage of an installation
5. External conductor test (phase indication)
6. Continuity test
7. Cable break detector
8. Battery replacement
9. Technical data
10. General maintenance
11. Environmental protection

1. Safety instructions

- During the use, touch the tester at the insulated handles **5** and **6** only and do not touch the probe tips **2** and **3**!
- Check the voltage tester for correct functioning immediately before and after using it in order to ensure the absence of voltage of an installation (see section 3). Do not use the voltage tester, if one or more indications are not working or if it does not seem to be ready for operation! Please repeat the test with another voltage tester afterwards.
- With the battery being exhausted, the voltage tester is not fully functional! Two-pole voltage tests by means of the LED step indicator **9** are also possible without batteries.
- The voltage tester must be used only within the stated nominal voltage range and in electrical installations of up to 690 V AC/DC!
- The voltage tester must be used only in electric circuits of overvoltage category CAT III with max. 600 V or overvoltage category CAT II with max. 690 V for phase-to-earth measurements.
- Do not operate the device with the battery compartment being open.
- The voltage tester is designed for being used by qualified electricians and electrotechnically trained persons as well as under safe working conditions.
- The LED step indicator is intended for indicating the voltage range. It is not intended for measuring purposes.
- Creating a voltage tester for more than 30 seconds voltage (maximum duty cycle = 30 s)!
- Do not dismantle the voltage tester!
- The voltage tester must be protected against contamination and damaging of the housing surface.
- To protect them against damaging, provide the probe tips with the enclosed probe tip protector **1** after using the voltage tester!
- Please observe that the impedance (internal resistance) of the voltage tester influences the indication of interference voltages (capacitively or inductively induced)!

Depending on the internal impedance of the voltage detector, there will be a different capability of indicating the presence or absence of operating voltage in case of the presence of interference voltage.

Low-impedance voltage tester (impedance < 100 kΩ), interference voltage is suppressed or reduced:

A voltage tester of relatively low internal impedance, compared to the reference value of 100 kΩ, will not indicate all interference voltages having an original voltage value above the ELV level (50 V AC/120 V

DC). When in contact with the parts to be tested, the voltage tester may discharge temporarily the interference voltage to a level below the ELV, but it will be back to the original value when the voltage tester is removed.

When the indication "voltage present" does not appear, it is highly recommended to install earthing equipment before starting work.

High-impedance voltage tester (impedance > 100 kΩ): Interference voltage will not be suppressed or reduced:

A voltage tester of relatively high internal impedance, compared to the reference value of 100 kΩ, may not permit to clearly indicate the absence of operating voltage in case of presence of interference voltage. When the indication "voltage present" appears on a part that is expected to be disconnected from the installation, it is highly recommended to confirm by another means (e.g. use of an adequate voltage tester capable of distinguishing between operating voltages and interference voltages, visual inspection of the disconnecting point of the electric circuit, etc.) that there is no operating voltage on the part to be tested and to conclude that the voltage indicated by the voltage tester is an interference voltage.

Voltage testers capable of distinguishing between operating voltage and interference voltage by means of load connection:

A voltage tester stating two values of internal impedance has passed a performance test of managing interference voltages and is (within technical limits) able to distinguish operating voltage from interference voltage and has a means to directly or indirectly indicate which type of voltage is present.

Symbols on the device:

Symbol	Meaning
	Important documentation! The symbol indicates that the guide described in the manual, to avoid any risks
	Device or equipment for working under voltage
	Alternating voltage (AC)
	Direct voltage (DC)
	Direct and alternating voltage (DC/AC)
	Earth (voltage to ground)
	This symbol shows the orientation of the batteries for inserting them with correct polarity

2. Device description (figure A)

- 1** Probe tip protector
- 2** Probe tip - (negative)
- 3** Probe tip + (positive)
- 4** Sensor of the cable break detector
- 5** Handle
- 6** Display handle
- 7** Battery compartment
- 8** Red LED ⚡ (for external conductor test (phase indication)
- 9** LED step indicator
- 10** +/- LEDs of the polarity indication
- 11** Yellow LED Ω for continuity test/cable break detector

3. Functional test (figure B)

- Check the voltage tester for correct functioning immediately before and after using it!
- Short-circuit the probe tips **2** and **3** to check the

correct functioning of the buzzer and of the yellow LED Ω 11 for continuity.

- Please replace the batteries as soon as the buzzer, the yellow LED Ω 11 for continuity or the single-pole phase indication 8 do not work anymore.
- The LED step indicator 9 works independently of the battery voltage.
- Test the voltage tester with familiar voltage sources, e.g. with a 230 V socket.
- Do not use the voltage tester, if the voltage indication and the phase indication are not working properly!

4. Checking the absence of voltage of an installation (figure C/ D/ E)

For checking the installation, please test the absence of voltage by checking the voltage indication and the single-pole phase indication (the phase indication only works in an earthed AC voltage mains). The installation is only free of voltage, if both test circuits (voltage indication and phase indication) are signaling the absence of voltage.

- Apply the two probe tips 2 and 3 to the system parts to be tested.
- The level of voltage applied is indicated by means of the LED step indicator 9.
- Alternating voltages (AC) are indicated by the + LED and the - LED lighting up simultaneously.
- Direct voltages (DC) are indicated by the + LED or the - LED lighting up. The polarity indication 10 shows the polarity (+ or -) applied to the positive test probe 3.

5. External conductor test (phase indication) (figure E)

- Fully grasp the handles 5 and 6, in order to ensure a capacitive coupling to earth.
 - Apply the probe tip 3 to the system part to be tested.
- During the single-pole external conductor test (phase indication), make absolutely sure not to touch the probe tip 2 and that it remains contactless.
- If the red LED ⚡ 8 lights up on the display, the external conductor (phase) of an AC voltage is applied to this system part.

Note:

The single-pole external conductor test (phase indication) can be carried out in an earthed mains from 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (phase to earth) on. Protective clothing and insulating conditions on site might impair the function.

Attention!

The absence of voltage must be determined additionally by means of a two-pole test.

6. Continuity test (figure F)

- The continuity test must be carried out on system parts which are free of voltage. If necessary, capacitors have to be discharged.
- Apply the two probe tips 2 and 3 to the system parts to be tested.
- In case of continuity ($R < 100 \text{ k}\Omega$), an acoustic signal is emitted and the yellow LED Ω 11 for continuity lights up.
- If a voltage is applied to the test point, the voltage tester automatically switches over to the voltage test function and indicates this function.

7. Cable break detector (figure G)

- The cable break detector is intended for the non-contact localization of cable breaks on exposed live lines.
- Fully grasp the display handle 6 and pass the detector 4 over a live line (e.g. a cable reel or a

chain of lights) from the feeding point (phase) in direction of the other end of the line.

- As long as the line is not interrupted, the yellow LED Ω 11 for continuity lights.
- The point of the cable break has been localized as soon as the yellow LED Ω 11 goes out.

Note:

The cable break detector can be used in earthed mains from 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (phase to earth) on. Protective clothing and insulating conditions on site might impair the function.

8. Battery replacement (figure H)

- Do not apply voltage to the device when the battery compartment 7 is open!
- The battery compartment 7 is located in the bottom part of the display handle 6.
- Unscrew the screw of the battery compartment 7 until the battery compartment 7 can be pulled off in downward direction over the connecting cable. Replace the exhausted batteries by two new batteries of type AAA (LR03). Make sure that the new batteries are inserted with correct polarity!
- Screw the battery compartment 7 back onto the display handle 6.

9. Technical data

- regulation: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- nominal voltage range: 12 V to 690 V AC / DC
- nominal frequency range f: 0 to 500 Hz
- max. indication error: $U_n \pm 15\%$, ELV $U_n + 0\% - 15\%$
- Impedance (internal resistance): 124 k Ω
- current consumption: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- polarity indication: + LED, - LED
- external conductor test (phase indication): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- continuity test: 0 to approx. 100 k Ω , LED Ω 11 + buzzer, testing current: max. 10 μA
- overvoltage category: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- protection category: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529)
- 5 - first index: dustproof
- 4 - second index: protected against water jets
- max. allowable Duty cycle: 30 s (max. 30 seconds), 240 s off
- battery: 2 x micro, LR03/AAA (1,5 V)
- weight: approx. 200 g
- Length of the display handle incl. probe tip: approx. 207 mm
- Length of the probe tip: approx. 15 mm
- length of connecting cable: approx. 1,000 mm
- operating temperature and storage temperature range: -15 °C to +55 °C (climatic category N)

10. General maintenance

Clean the exterior of the device with a clean dry cloth. If there is contamination or deposits in the area of the battery or the battery housing, clean these areas as well by means of a dry cloth.

If the device is stored for a longer period of time, remove the batteries from the device!

11. Environmental protection

	Please lead batteries and also the device at the end of its useful life to the available return and collection systems
---	---

Mode d'emploi PROFIPOL® +

Avant d'utiliser le contrôleur de tension PROFIPOL® + : Lisez le mode d'emploi et tenez impérativement compte des consignes de sécurité !

Table des matières

1. Consignes de sécurité
2. Description de l'appareil
3. Contrôle de fonctionnement
4. Vérification de l'absence de tension d'une installation
5. Contrôle du conducteur extérieur (indication de phase)
6. Test de continuité
7. Détecteur de rupture de câble
8. Remplacement des piles
9. Caractéristiques techniques
10. Entretien général
11. Protection de l'environnement

1. Consignes de sécurité

- Lors de l'utilisation, ne touchez l'appareil qu'aux poignées isolées ⑤ et ⑥ et ne touchez jamais les pointes d'essai ② et ③ !
- Contrôlez toujours le bon fonctionnement du contrôleur de tension immédiatement avant et après de l'utiliser afin d'assurer l'absence de tension de l'installation (voir paragraphe 3) ! Le contrôleur de tension ne doit être utilisé dès lors qu'une ou plusieurs affichages ne fonctionnent plus ou dès lors l'appareil n'est plus opérationnel ! Ensuite, répétez ce contrôle au moyen d'un autre contrôleur de tension.
- Le fonctionnement du contrôleur de tension est restreint si les piles sont vides ! Il est possible d'effectuer un contrôle de tension bipolaire au moyen de l'affichage de niveau par LED ④ même sans piles.
- Le contrôleur de tension ne doit être utilisé que dans la plage de tension nominale spécifiée et dans les installations électriques jusqu'à 690 V AC/DC !
- Le contrôleur de tension ne doit être utilisé que dans les circuits électriques de la catégorie de surtension CAT III avec un maximum de 600 V ou de la catégorie de surtension CAT II avec des conducteurs de 690 V max. par rapport à la terre.
- N'utilisez jamais l'appareil si le compartiment à piles est ouvert.
- Le contrôleur de tension est conçu afin d'être utilisé par des électrotechniciens et par des personnes instruites dans le domaine électrotechnique en combinaison avec des procédés de travail sûrs.
- L'affichage de niveau par LED sert à indiquer la plage de tension et n'est donc pas prévu afin d'effectuer des mesures.
- Création d'un testeur de tension pour tension de plus de 30 secondes (cycle d'utilisation maximal)
- Le contrôleur de tension ne doit être pas démonté !
- Protégez le contrôleur de tension contre les impuretés ainsi que contre l'endommagement de la surface du boîtier.
- Comme protection contre les blessures, les pointes d'essais doivent être munies du protecteur de pointe d'essai ci-inclus ① suite à l'utilisation du contrôleur de tension !
- Tenez compte du fait que l'impédance (résistance interne) du contrôleur de tension influencera l'affichage de tensions parasites (couplées de façon capacitive ou inductive) !

Selon l'impédance interne du contrôleur de tension, il existe une capacité différente à indiquer la présence

ou l'absence de tension de service en présence d'une tension parasite.

Contrôleur de tension à basse impédance (impédance < 100 kΩ), la tension parasite sera supprimée ou réduite :

Un contrôleur de tension présentant une impédance interne relativement basse, comparée à la valeur de référence de 100 kΩ, n'indique pas toutes les tensions parasites dont la tension d'origine est supérieure au niveau de la TBT (tension très basse, 50 V AC/120 V DC). Lorsque le contrôleur de tension est en contact avec les pièces à contrôler, il peut évacuer temporairement la tension parasite à un niveau inférieur à la TBT (tension très basse), puis revenir à la valeur d'origine suite au retrait du contrôleur de tension.

Si l'indication « présence de tension » n'apparaît pas, il est fortement recommandé de mettre le dispositif de mise à la terre avant de commencer le travail.

Contrôleur à haute impédance (impédance > 100 kΩ) : La tension parasite ne sera pas supprimée ou réduite :

Un contrôleur de tension présentant une impédance interne relativement élevée, comparée à la valeur de référence de 100 kΩ, ne peut pas clairement indiquer l'absence de tension de service en cas de présence d'une tension parasite. Si l'indication « présence de tension » apparaît sur une partie censée être déconnectée de l'installation, il est fortement recommandé de confirmer par d'autres moyens (l'utilisation d'un contrôleur de tension approprié capable de distinguer les tensions de service des tensions parasites, un contrôle visuel du point de déconnexion du circuit électrique, par exemple) l'absence de tension de service sur la pièce à tester, et conclure que la tension indiquée par le contrôleur de tension est une tension parasite.

Contrôleurs de tension capables de distinguer les tensions de services des tensions parasites au moyen d'une connexion de charge :

Un contrôleur de tension déclarant deux valeurs d'impédance interne a satisfait à un essai de performances de gestion des tensions parasites, et est en mesure de distinguer (dans les limites techniques) la tension de service de la tension parasite, et dispose d'un moyen d'indiquer directement ou indirectement le type de tension présente.

Symboles sur l'appareil :

Symbole	Signification
	Des documents importants! Le symbole indique que le guide décrit dans le manuel, pour éviter tout risque
	appareil ou équipement pour le travail sous tension
	tension alternative (AC)
	tension continue (DC)
	tension continue et alternative (DC/AC)
	Terre (tension à la terre)
	Ce symbole montre l'orientation des piles afin de les insérer en respectant la polarité correcte

2. Description de l'appareil (figure A)

- ① Protecteur de pointe d'essai
- ② Pointe d'essai - (négatif)
- ③ Pointe d'essai + (positif)
- ④ Capteur du détecteur de rupture de câble
- ⑤ Poignée
- ⑥ Poignée indicatrice
- ⑦ Compartiment à piles

- ⑧ LED rouge ⚡ pour le contrôle du conducteur extérieur (indication de phase)
- ⑨ Affichage de niveau par LED
- ⑩ LED +/- de l'affichage de polarité
- ⑪ LED Ω jaune pour le test de continuité (allumée)/ détecteur de rupture de câble (clignotant)

3. Contrôle de fonctionnement (figure B)

- Contrôlez toujours le bon fonctionnement du contrôleur de tension immédiatement avant et après de l'utiliser !
- Court-circuitez les pointes d'essai ② et ③ afin de contrôler le bon fonctionnement du ronfleur et de la LED jaune Ω ⑪ indiquant la continuité.
- Il est nécessaire de remplacer les piles, si le ronfleur, la LED jaune Ω ⑪ indiquant la continuité ou l'indication de phase unipolaire ③ ne fonctionnent plus correctement.
- L'affichage de niveau par LED ⑨ fonctionne indépendamment de la tension de pile.
- Testez le contrôleur de tension sur une source de tension connue comme par exemple sur une prise de courant de 230 V.
- Le contrôleur de tension ne doit plus être utilisé si l'indication de tension et l'indication de phase ne fonctionnent pas correctement !

4. Vérification de l'absence de tension d'une installation (figures C/ D/ E)

Lors du contrôle d'une installation, assurez-vous de l'absence de tension de l'installation en vérifiant l'indication de tension et l'indication unipolaire de phase (l'indication de phase ne fonctionne que dans un réseau de tension alternative mis à la terre). L'absence de tension de l'installation n'est assurée que si les deux circuits de test (l'indication de tension et l'indication de phase) signalent l'absence de tension.

- Reliez les deux pointes d'essai ② et ③ aux composants à contrôler.
- La valeur mesurée de la tension appliquée est affichée au moyen de l'affichage de niveau par LED ⑨.
- Les tensions alternatives (AC) sont indiquées par l'allumage simultané de la LED + et de la LED -.
- Les tensions continues (DC) sont indiquées par l'allumage simultané de la LED + ou de la LED -.
- L'affichage de polarité ⑩ sert à afficher la polarité (+ ou -) présente à la pointe d'essai positive ③.

5. Contrôle du conducteur extérieur (indication de phase) (figure E)

- Mettez la main complètement autour des poignées ⑤ et ⑥ afin d'assurer un couplage capacitif par rapport à la terre.
- Reliez la pointe d'essai ③ au composant à contrôler. Faites attention de ne pas toucher la pointe d'essai ② lors du contrôle monophasé du conducteur extérieur (indication de phase) et veillez à ce que cette pointe d'essai reste sans contact.
- Si la LED rouge ⚡ ⑧ dans le champ d'affichage s'allume, le conducteur extérieur (phase) d'une tension alternative est appliqué à ce composant.

Remarque :

Le contrôle monophasé du conducteur extérieur (indication de phase) peut être effectué dans un réseau mis à la terre à partir de 230 V, 50 Hz/60 Hz (phase par rapport à la terre). Les vêtements protecteurs ainsi que les conditions isolantes sur site peuvent perturber le bon fonctionnement.

Attention !

L'absence de tension ne peut être déterminée que par un contrôle bipolaire additionnel.

6. Test de continuité (figure F)

- Le test de continuité doit être effectué sur les composants mis hors tension. Déchargez des

condensateurs, si nécessaire.

- Reliez les deux pointes d'essai ② et ③ aux composants à contrôler.
- Au cas où une continuité ($R < 100 \text{ k}\Omega$) serait détectée, un signal acoustique est émis et la LED jaune Ω ⑪ indiquant la continuité s'allume.
- Au cas où une tension serait appliquée au point de mesure, le contrôleur de tension passe au contrôle de tension automatiquement et l'indique.

7. Détecteur de rupture de câble (figure G)

- Le détecteur de rupture de câble est conçu pour la localisation sans contact des ruptures de câble aux lignes exposées et sous tension.
- Mettez la main complètement autour de la poignée indicatrice ⑥ et passez le détecteur ④ sur une ligne sous tension (par ex. un enrouleur de câble ou une guirlande lumineuse) du point d'alimentation (phase) vers l'autre extrémité de la ligne.
- Tant que la ligne n'est pas interrompue, la LED jaune Ω ⑪ s'allume et ainsi indique la continuité.
- Le point de rupture du câble est localisé dès que la LED jaune Ω ⑪ s'éteint.

Remarque :

Le détecteur de bris de câble d'alimentation de mise à la terre peut 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (phase et terre) sont utilisés. Vêtements de protection isolants et les conditions du site peuvent affecter le fonctionnement.

8. Remplacement des piles (figure H)

- Ne mettez jamais l'appareil sous tension si le compartiment à piles ⑦ est ouvert !
- Le compartiment à piles ⑦ se trouve dans la partie inférieure de la poignée indicatrice ⑥.
- Dévissez la vis du compartiment à piles ⑦ jusqu'à ce que le compartiment à piles ⑦ puisse être glissé vers le bas sur le câble de connexion. Remplacez les piles usées par deux nouvelles piles du type AAA (LR03), à ce que les piles soient insérées en respectant la polarité correcte !
- Révissez le compartiment à piles ⑦ avec la poignée indicatrice ⑥.

9. Caractéristiques techniques

- spécification : DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- plage de tension nominale : 12 V à 690 V AC / DC
- plage de fréquence nominale f : 0 à 500 Hz
- erreur d'indication max. : $U_n \pm 15\%$, «ELV» (très basse tension) $U_n + 0\% - 15\%$
- Impédance (résistance interne) : 124 k Ω
- consommation de courant : $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- affichage de polarité : LED +, LED -
- contrôle du conducteur extérieur (indication de phase) : $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- test de continuité : 0 à ca. 100 k Ω , LED Ω ⑪ + ronfleur, courant d'essai : max. 10 μA
- catégorie de surtension : CAT III 600 V, CAT II 600 V
- type de protection : IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529)
- 5 - premier indice : étanche aux poussières
- 4 - second indice : protection contre les jets d'eau max. cycle admissible: 30 s (max. 30 secondes), 240 s off
- piles : 2 x micro, LR03/AAA (1,5 V)
- poids : 200 g environ
- Longueur de la poignée indicatrice y compris la pointe d'essai : 207 mm environ
- Longueur des pointes d'essai : 15 mm environ
- longueur de la ligne de raccordement : 1.000 mm environ
- température de service et de stockage : - 15 °C à + 55 °C (catégorie climatique N)
- humidité relative de l'air : 20 % à 96 % (catégorie climatique N)

10. Entretien général

Nettoyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon propre et sec. En cas de contamination ou en cas de dépôts à proximité de la pile ou du compartiment à piles, nettoyez-les également au moyen d'un chiffon sec. Dans le cas d'un stockage prolongé, enlevez les piles de l'appareil !

11. Protection de l'environnement



Jetez l'appareil devenu inutilisable aux systèmes de recyclage et de tri de déchets disponibles.

Instrucciones de servicio PROFIPOL® +

Antes de utilizar el Comprobador de tensión PROFIPOL® +: Deberá leer estas instrucciones de servicio y observar necesariamente las advertencias de seguridad.

Índice de contenido

1. Advertencias de seguridad
2. Descripción del aparato
3. Comprobación del funcionamiento
4. Comprobación de la ausencia de tensión de una instalación
5. Comprobación de conductor de hilo (indicación de fase)
6. Control de continuidad
7. Detector de rotura de cable
8. Cambio de batería
9. Datos técnicos
10. Mantenimiento general
11. Protección ambiental

1. Advertencias de seguridad

- Tocar el aparato durante la utilización únicamente por los mangos con aislamiento ⑤ y ⑥ y no rozar las puntas de prueba ② y ③.
- Inmediatamente antes y después de su empleo, para comprobar la ausencia de tensión de una instalación, se deberá comprobar el funcionamiento del detector de tensión (véase el capítulo 3). El comprobador de tensión no deberá utilizarse si fallase el funcionamiento de una o más indicaciones o si no se puede ver que esté el aparato listo para el funcionamiento. Después se deberá repetir la comprobación con otro detector de tensión.
- El comprobador de tensión sólo puede funcionar con limitaciones si la batería está vacía. Una prueba de voltaje bipolar sobre el indicador LED de nivel ⑨ es posible incluso sin baterías.
- El comprobador de tensión sólo deberá emplearse en el margen de tensión nominal indicado y en instalaciones eléctricas de hasta AC/DC 690 V.
- El comprobador de tensión sólo deberá emplearse en circuitos de corriente de la categoría de sobretensión CAT III con como máx. 600 V o categoría de sobretensión CAT II con como máx. 690 V conductor contra tierra.
- No poner en marcha el aparato con el compartimento de batería abierto.
- El detector de voltaje está diseñado para ser utilizado por electricistas y personas capacitadas en electrónica, en combinación con procedimientos de trabajo seguros.

- La indicación de escalón LED está destinada a la indicación del margen de tensión, no está destinada a fines de medición.
- Creación de un comprobador de tensión durante más de 30 segundos de tensión (duración máxima admisible de conexión ED = 30 s)!
- No está permitido desensamblar el comprobador de tensión.
- Proteger el comprobador de tensión de la suciedad y el deterioro en la superficie de la carcasa.
- Como protección contra posibles lesiones, después del uso del comprobador de tensión deberá colocarse la protección de puntas ① suministrada, en las puntas de prueba.
- ¡Tenga en cuenta que la impedancia (resistencia interna) del detector de voltaje tiene efecto sobre la indicación de los voltajes de interferencia! (conexión capacitiva o inductiva)

Dependiendo de la impedancia interna del detector de voltaje, la presencia de voltajes de interferencia se muestra en diferentes indicaciones «voltaje de funcionamiento existente» o «voltaje de funcionamiento no existente».

Detector de voltaje de baja impedancia (Impedancia < 100 kΩ), el voltaje de interferencia será suprimido o reducido:

Un detector de voltaje con impedancia interna relativamente baja se compara con el valor de referencia de 100 kΩ y no mostrará todos los voltajes de interferencia con un valor inicial por encima de ELV (50 V AC/ 120 V DC). Al entrar en contacto con las piezas a examinar, el detector de voltaje puede reducir los voltajes de interferencia a través de descarga transitoria hasta un nivel por debajo del ELV; después de sacar el detector de voltaje, el voltaje de interferencia toma nuevamente su valor original.

Cuando no aparece la indicación «voltaje existente», es muy recomendable introducir el dispositivo de puesta a tierra antes de empezar a trabajar.

Detector de voltaje de alta impedancia (Impedancia > 100 kΩ): El voltaje de interferencia no se suprime ni se reduce:

Un detector de voltaje con impedancia interna relativamente alta no mostrará claramente «voltaje de funcionamiento existente» en comparación con el valor de referencia de 100 kΩ cuando exista voltaje de interferencia. Cuando aparece la indicación «voltaje existente» para una pieza que se considera separada de la instalación, es muy recomendable, con medidas adicionales (ejemplo: uso de un detector de voltaje adecuado capaz de distinguir entre voltaje de funcionamiento y voltaje de interferencia, inspección visual del punto de separación en la red eléctrica, etc.) detectar el estado «voltaje de funcionamiento no existente» de la pieza a examinar y determinar que el voltaje indicado por el detector de voltaje es un voltaje de interferencia.

Detectores de voltaje capaces de distinguir, a través de la carga, el voltaje de funcionamiento del voltaje de interferencia:

Un detector de voltaje con indicación de dos valores de la impedancia interna ha superado la prueba de su diseño / construcción para el tratamiento de los voltajes de interferencia y está en condición (dentro de los límites técnicos) de distinguir el voltaje de funcionamiento del voltaje de interferencia y de notificar directa o indirectamente el tipo de voltaje.

Símbolos en el aparato:

Símbolo	Significado
	Documentación importante! El símbolo indica que las instrucciones descritas en el manual, para evitar cualquier riesgo

	Aparato o equipo para trabajar bajo tensión
	AC Tensión alterna
	DC Tensión continua
	DC/AC Tensión continua y alterna
	Tierra (voltaje a tierra)
	Este símbolo muestra la posición de las baterías para colocarlas con la polaridad correcta

2. Descripción del aparato (Figura A)

- 1 Protección de puntas de prueba
- 2 Punta de prueba - (negativo)
- 3 Punta de prueba + (positivo)
- 4 Sensor del detector de rotura de cables
- 5 Mango
- 6 Mango de indicación
- 7 Compartimento de la batería
- 8 LED rojo ∇ para comprobación de conductor de hilo (indicación de fase)
- 9 Indicación de escalón LED
- 10 +/- LED's de la indicación de polaridad
- 11 LED amarillo Ω para control de continuidad/detector de rotura de cable

3. Comprobación del funcionamiento (Figura B)

- Inmediatamente antes y después de utilizar el comprobador de tensión, comprobar el funcionamiento.
- Poner en cortocircuito las sondas 2 y 3 para probar las funciones del timbre y del LED amarillo de Ω 11 para el pasaje.
- La sustitución de la batería es necesaria cuando no muestran ninguna función ni el timbre, ni el LED amarillo de Ω 11 para el pasaje ni el indicador de fase unipolar 8.
- El LED del indicador de nivel 9 funciona independientemente del voltaje de la batería.
- Probar el comprobador de tensión en fuentes de tensión conocidas p. ej. en una caja de enchufe de 230 V.
- No emplear el detector de tensión si no funcionan correctamente la indicación de tensión y la indicación de fase.

4. Comprobación de la ausencia de tensión de una instalación (Figura C/ D/ E)

Al verificar la instalación, compruebe la ausencia de voltaje en la instalación a través del control del indicador de voltaje y del indicador de fase unipolar (el indicador de la fase sólo funciona en la red de corriente alterna con conexión a tierra). La ausencia de voltaje de la estructura sólo está presente cuando ambos circuitos de prueba señalan ausencia de voltaje (el indicador de voltaje y el indicador de fase)

- Conectar las dos puntas de prueba 2 y 3 con las partes de la instalación que se han de comprobar.
- En la indicación de escalón LED 9 se muestra la tensión existente.
- Las tensiones alternas (AC) se indican al encenderse al mismo tiempo el LED + y el LED -.
- Las tensiones continuas (DC) se indican al encenderse el LED + o el LED -. Mediante el indicador de polaridad 10 se visualiza la polaridad + o - aplicada a la sonda positiva 3.

5. Comprobación de conductor de hilo (indicación de fase) (Figura E)

- Agarrar completamente los mangos 5 y 6 para garantizar un acoplamiento capacitivo contra tierra.
- Poner la punta de prueba 3 en la parte de la instalación a comprobar.
- Observar necesariamente que en la comprobación de conductor de hilo unipolar (indicación de fase) no se toque la punta de prueba 2 y que permanezca libre de contacto.

ción de conductor de hilo unipolar (indicación de fase) no se toque la punta de prueba 2 y que permanezca libre de contacto.

- Si se enciende el LED ∇ 8 rojo en el cambio de indicación, existirán en esta parte de la instalación de los conductores de hilo (fase) una tensión alterna.

Advertencia:

La comprobación de conductor de hilo unipolar (indicación de fase) es posible en la red puesta a tierra a partir de 230 V, 50 Hz/60 Hz (fase contra tierra). Ropa protectora y condiciones aislantes en el lugar de emplazamiento pueden perjudicar el funcionamiento.

¡Atención!

Una ausencia de voltaje debe ser determinada, además, por una prueba de los dos polos.

6. Control de continuidad (Figura F)

- El control de continuidad deberá realizarse en piezas de la instalación sin tensión, en caso necesario, se deberán descargar los condensadores.
- Conectar las dos puntas de prueba 2 y 3 con las partes de la instalación que se han de comprobar.
- En caso de continuidad ($R < 100 \text{ k}\Omega$) sonará una señal y se encenderá el LED amarillo Ω 11 que indica continuidad.
- Si en el punto de comprobación hubiese tensión, el comprobador de tensión cambiará automáticamente a comprobación de tensión y la mostrará.

7. Detector de rotura de cable (Figura G)

- El detector de rotura de cable localiza las roturas de cable sin contacto en líneas descubiertas o que están bajo tensión.
- Agarrar completamente el mango de indicación 6 y pasar el detector 4 por encima de una línea que conduzca tensión (p. ej. tambor de cable o cadena de luces), desde el punto de alimentación (fase) en dirección al otro final de la línea.
- Siempre y cuando la línea no se interrumpa, el LED amarillo de Ω 11 se ilumina para el paso.
- El punto de rotura de cable se habrá localizado en cuanto que el LED amarillo Ω 11 se apague.

Advertencia:

El detector de rotura de cable puede a tierra de alimentación de 230 V, 50 Hz/60 Hz (fase a tierra) se utilizan. Ropa aislante de protección y las condiciones del sitio puede afectar a la función.

8. Cambio de batería (Figura H)

- No poner bajo tensión el aparato con el compartimento de la batería 7 abierto.
- El compartimento de la batería 7 está situado en la parte inferior del mango indicador 6.
- Afloje el tornillo del compartimento de la batería 7 hasta que el compartimento de la batería 7 sobre el cable de conexión se pueda sacar hacia abajo. Reemplace las baterías con dos baterías nuevas del tipo Micro (LR03/AAA). Observar que la polaridad de las baterías nuevas sea correcta.
- Atornille nuevamente el compartimento de la batería 7 con el mango indicador 6.

9. Datos técnicos

- Norma: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Rango de tensión nominal: 12 V hasta AC/DC 690 V
- Rango de frecuencia nominal f: 0 hasta 500 Hz
- Error de indicación máx.: $U_n \pm 15 \%$, ELV $U_n + 0 \%$ - 15 %
- Impedancia (resistencia interior): 124 k Ω
- Consumo de corriente: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Indicación de polaridad: + LED, - LED
- Prueba de conductor externo (indicador de fase): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Control de continuidad: 0 hasta aprox. 100 k Ω ,

LED Ω ① + zumbador, corriente de prueba: max. 10 μ A

- Categoría de sobretensión: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Tipo de protección: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - Primer código: A prueba de polvo
- 4 - Segundo código: Protegido contra chorros de agua
- max. el ciclo de trabajo permitida: 30 s (máx. 30 segundos), 240 s apagado
- Batería: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Peso: aprox. 200 g
- Longitud del mango indicador, incluyendo la sonda: 207 mm aprox.
- Longitud de las sondas: 15 mm aprox.
- Longitud de cable de conexión: aprox. 1000 mm
- Margen de temperatura de servicio y almacenamiento: - 15 °C hasta + 55 °C (categoría climática N)
- Humedad relativa del aire: 20 % hasta 96 % (categoría climática N)

10. Mantenimiento general

Limpia la carcasa por el exterior con un paño limpio y seco. En el caso de existir suciedad o depósitos en el área de la batería o compartimento de baterías, esto deberá limpiarse también con un paño seco.

En caso de almacenamiento largo del aparato deberán retirarse las baterías.

11. Protección ambiental



Al concluir la vida útil de aparato, éste deberá deponerse en los sistemas de reciclado o recogida que estén a disposición.

Návod k použití PROFIPOL®+

Před použitím analogové zkoušečky napětí Profipol®+: Přečtěte si návod k použití a bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny!

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny
 2. Popis přístroje
 3. Funkční zkouška
 4. Kontrola absence napětí zařízení
 5. Zkouška vnějších vodičů (zobrazení fáze)
 6. Zkouška průchodnosti
 7. Detektor přetržení kabelu
 8. Výměna baterie
 9. Technické parametry
 10. Všeobecná údržba
 11. Ochrana životního prostředí
1. Bezpečnostní pokyny:
 - Přístroje se při používání dotýkat pouze za izolované rukojeti ⑤ a ⑥ a nedotýkejte se měřicích hrotů ② a ③!
 - Zkontrolovat funkčnost zkoušečky napětí bezprostředně před a po jejím použití, ke kontrole absence napětí zařízení (viz část 3)! Zkoušečku napětí nesmíte používat, pokud vypadne funkce jednoho nebo několika ukazatelů nebo není detekována připravenost k použití! Tuto kontrolu je nutno zopakovat pomocí jiné zkoušečky napětí.
 - Zkoušečka napětí má u vybité baterie jen omezené funkce! Dvoupólovou zkoušku napětí lze provést pomocí LED krokového displeje ⑨ i bez baterií.

- Zkoušečku napětí můžete používat jen v uvedeném rozsahu jmenovitého napětí a v elektrických zařízeních do AC/DC 690 V!
- Zkoušečka napětí může být používána jen v proudových okruzích kategorie přepětí CAT III s max. 600 V nebo kategorie přepětí CAT II max. 690 V s uzemněnými vodiči.
- Přístroj nepoužívejte s otevřenou přihrádkou na baterie.
- Zkoušečka napětí je určena pro použití elektrikáři a elektrotechnicky vyškolenými osobami (EUP) ve spojení s bezpečnými pracovními postupy.
- Stupňová indikace LED slouží k zobrazení napětíového rozsahu, který není určen k účelům měření.
- Vytvoření napětí tester pro více než 30 sekund napětí (maximálně přípustná doba zapnutí ED = 30 s)!
- Zkoušečku napětí nesmíte nikdy rozebírat!
- Zkoušečku napětí je třeba chránit před znečištěním a poškozením povrchu krytu.
- Jako ochrana před poškozením je třeba po použití zkoušečky napětí opatřit měřicí hroty přiloženou ochranou ⑩!
- Vezměte prosím na vědomí, že impedance (vnitřní odpor) zkoušečky napětí ovlivňuje zobrazení rušivých (přivedených kapacitních nebo indukčních) napětí!

V závislosti na vnitřní impedanci zkoušečky napětí se při přítomnosti rušivého napětí mohou zobrazovat indikace „Provozní napětí přítomno“ nebo „Provozní napětí nepřítomno“.

Nizkoohmová zkoušečka napětí (impedance < 100 k Ω), rušivé napětí se potlačí resp. sniží:

Zkoušečka napětí s relativně nízkou vnitřní impedancí nezobrazí ve srovnání s referenční hodnotou 100 k Ω všechna rušivá napětí s původní hodnotou nad ELV (50 V AC/ 120 V DC). Při kontaktu se zkoušenými díly může zkoušečka napětí přechodně snížit rušivá napětí v důsledku vybití až na hladinu nižší než ELV; po odebrání zkoušečky napětí nabyde rušivé napětí opět původní hodnoty.

Jestliže se nezobrazí indikace „Napětí přítomno“, důrazně doporučujeme, abyste před zahájením prací zajistili řádné připojení zemního zařízení.

Vysokoohmová zkoušečka napětí (impedance > 100 k Ω): Rušivé napětí se nepotlačí resp. nesníží:

Zkoušečka napětí s relativně vysokou vnitřní impedancí nezobrazí při přítomnosti rušivého napětí ve srovnání s referenční hodnotou 100 k Ω jednoznačně „Provozní napětí nepřítomno“. Jestliže se u některého dílu, který je považován za odpojený od zařízení, zobrazí indikace „Napětí přítomno“, důrazně doporučujeme, abyste dalšími opatřeními (například použitím vhodné zkoušečky napětí, která je schopna rozlišovat provozní napětí od rušivého, vizuální kontrolou místa odpojení v elektrické síti apod.) zkontrolovali stav „Provozní napětí nepřítomno“ zkoušeného dílu a zjistili tak, že napětí zobrazované zkoušečkou napětí je rušivým napětím.

Zkoušečky napětí, které jsou schopny rozpoznání zatížení rozlišovat provozní napětí od rušivého:

Zkoušečka napětí s uvedením dvou hodnot vnitřní impedance obstála ve zkoušce svého provedení/ konstrukce při ošetření rušivých napětí a je (uvnitř technických mezí) schopna rozlišovat provozní napětí od rušivého a zobrazit příslušný přítomný typ napětí přímo nebo nepřímě.

Elektrické symboly na přístroji:

Symbol	Význam
	Důležité dokumentace! Symbol znamená, že příručka je popsána v příručce, aby se zabránilo vzniku rizik
	Přístroj nebo vybavení k práci pod napětím
	Střídavé napětí AC
	Stejnoseměrné napětí DC
	Stejnoseměrné a střídavé napětí DC/AC
	Země (napětí proti zemi)
	Tento symbol ukazuje vložení baterií se správnými póly

2. Popis přístroje (obrázek A)

- 1 Ochrana zkušebních hrotů
- 2 Měřicí hrot - (negativní)
- 3 Měřicí hrot + (pozitivní)
- 4 Senzor detektoru přetržení kabelu
- 5 Rukojeť
- 6 Rukojeť s indikací
- 7 Přihrádka na baterie
- 8 Červené LED Ω pro kontrolu vnějších vodičů (zobrazení fáze)
- 9 Stupňová indikace LED
- 10 +/- LED indikace polarity
- 11 Žluté LED Ω pro zkoušku průchodnosti/ detektor přetržení kabelu

3. Funkční zkouška (obrázek B)

- Bezprostředně před a po použití zkontrolujte funkci zkoušečky napětí!
- Krátké zkušební sondy 2 a 3 pro kontrolu funkce bzučáku a žlutá LED Ω 11 pro průchod.
- Výměna baterie je nutná, pokud bzučák, žlutá LED Ω 11 pro průchod nebo jednopólový fázový displej 9 nevykazují žádnou funkci.
- LED krokový displej 9 pracuje nezávisle na napětí baterie.
- Zkoušečku napětí zkontrolujte v rámci známých napětíových zdrojů, např. na zásuvce 230 V.
- Nepoužívejte zkoušečku napětí, pokud zobrazení napětí a fází správně nefungují!

4. Kontrola absence napětí zařízení (obrázek C/D/E)

Při kontrole zařízení kontrolujete absenci napětí zařízení pomocí kontroly zobrazení napětí a zobrazení fáze (zobrazení fáze funguje pouze v uzemněné síti se střídavým napětím). Absence napětí zařízení je zaručena pouze v případě, že oba tři zkušební obvody signalizují tuto absenci napětí (zobrazení napětí a fáze).

- Oba měřicí hroty 2 a 3 přiložte k měřeným dílům zařízení.
- Velikost přiloženého napětí se zobrazí na stupňové indikaci LED 9.
- Střídavé napětí (AC) jsou indikována současným rozsvícením LED + a LED -.
- Stejnoseměrné napětí (DC) jsou indikována rozsvícením LED + nebo LED -. Ukazatelem polarity 10 je indikována polarita + nebo - na měřicím hrotu 3.

5. Zkouška vnějších vodičů (zobrazení fáze) (obrázek E)

- K zajištění kapacitního spojení vůči zemi uchopte rukojeť 5 a 6 po celé ploše.
- Měřicí hrot 3 přiložte k měřené části zařízení. Bezpodmínečně dbejte, abyste se při jednopó-

lovém zkoušení vnějších vodičů (zobrazení fáze) nedotýkali měřicího hrotu 2, a aby hrot zůstal bez kontaktu.

- Pokud se v indikačním poli rozsvítí červená LED Ω 8, je k této části zařízení přiložen vnější vodič (fáze) střídavého napětí.

Upozornění:

Jednopólová zkouška vnějších vodičů (zobrazení fáze) je možná v uzemněné síti od 230 V, 50/60 Hz (fáze vůči zemi). Ochranný oděv a izolační podmínky na stanovišti mohou negativně ovlivnit funkci.

Pozor!

Beznapětový stav je možné stanovit pouze dvoupólovým měřením.

6. Zkouška průchodnosti (obrázek F)

- Zkoušku průchodnosti provádějte na částech zařízení bez napětí, popř. vybijte kondenzátory.
- Oba měřicí hroty 2 a 3 přiložte k měřeným dílům zařízení.
- Při průchodu ($R < 100 \text{ k}\Omega$) zazní signální tón a rozsvítí se žlutá LED Ω 11 pro průchod.
- Je-li ke zkušebnímu místu přiloženo napětí, zkoušečka napětí se automaticky přepne na měření napětí a zobrazí jej.

7. Detektor přetržení kabelu (obrázek G)

- Detektor přetržení kabelu bezdotykově lokalizuje přetržení u ležících otevřených vedení a vedení pod napětím.
- Indikační rukojeť 6 uchopte po celé ploše a detektor 4 vedte přes vedení pod napětím (např. kabelový buben nebo světelný řetěz), od místa napájení (fáze) směrem k druhému konci vedení.
- Není-li vedení přerušeno, začne rozsvítit žlutá LED Ω 11 pro průchod.
- Místo přetržení kabelu je lokalizováno, jakmile zhasne žlutá LED Ω 11.

Upozornění:

Kabel detektor rozbití může uzemněna napájení 230 V, 50/60 Hz (fáze proti zemi) se používají. Izolační ochranný oděv a místní podmínky mohou mít vliv na funkci.

8. Výměna baterií (obrázek H)

- Přístroj nepoužívejte s otevřenou přihrádkou na baterie 7!
- Přihrádka na baterie 7 je umístěna ve spodní části držádlu displeje 6.
- Povolte šroub přihrádky na baterie 7 tak, aby se přihrádka na baterie 7 mohla stáhnout přes přípojovací kabel směrem dolů. Vybité baterie nahraďte dvěma novými bateriemi typu Micro (LR03 / AAA). Dbejte na správné vyrovnaní nových baterií podle pólů!
- Víko přihrádky na baterie 7 nasadte na indikační rukojeť 6 a utáhněte šroub.

9. Technické parametry

- Norma: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Rozsah jmenovitého napětí: 12 V až AC/DC 690 V
- Rozsah jmenovité frekvence pro: 0 až 500 Hz
- Max. odchylka ukazatele: $U_n \pm 15 \%$, ELV $U_n + 0 \%$ - 15%
- Impedance (vnitřní odpor): $124 \text{ k}\Omega$
- Příkon: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Ukazatel polarity: + LED, - LED
- Zkouška vnějších vodičů (zobrazení fáze) a otáčivého pole: $\geq U_n$, 230 V, 50/60 Hz
- Zkouška průchodnosti: 0 až asi $100 \text{ k}\Omega$, LED Ω 11 + bzučák, zkušební proud: max. $10 \mu\text{A}$
- Kategorie přepětí: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Krytí: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - První číselné označení: Prachotěsná
- 4 - Druhé číselné označení: Ochrana před střika-


- jící vodou
- max. přípustná Pracovní cyklus: 30 s (max. 30 sekund), 240 s vypnuto
- Baterie: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Hmotnost: asi 200 g
- Délka rukojeti displeje: cca 207 mm
- Délka zkušební sond: cca 15 mm
- Délka spojovacího vedení: asi 1000 mm
- Rozsah teploty při provozu a skladování: - 15 °C až + 55 °C (klim. kategorie N)
- Relativní vlhkost vzduchu: 20 % až 96 % (klim. kategorie N)

10. Všeobecná údržba

Nryt zevně utřete čistou a vlhkou utěrkou. Nachází-li se v oblasti baterie nebo v přihrádce na baterie nečistoty nebo usazeniny, musíte je vyčistit suchou utěrkou.

Při delším skladování odstraňte baterie z přístroje!

11. Ochrana životního prostředí



Betjeningsvejledning PROFIPOL® +

Før De bruger spændingsviseren PROFIPOL® +:
Læs venligst hele brugsanvisningen og vær under alle omstændigheder opmærksom på sikkerhedshenvisningerne!

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedshenvisninger
2. Instrumentbeskrivelse
3. Funktionsprøvning
4. Prøvning af anlægget for spændingsfrihed
5. Prøvning af faseledning (fasevisning)
6. Gennemgangstest
7. Kabelbrudsdetektor
8. Batteriskift
9. Tekniske data
10. Almindelig vedligeholdelse
11. Miljøbeskyttelse

1. Sikkerhedshenvisninger

- Under anvendelsen må apparatet kun holdes på de isolerede håndtag ⑤ og ⑥ og prøvespidserne ② og ③ må ikke berøres!
- Spændingsviseren prøves for funktion umiddelbart før og efter anvendelse til prøvning af anlægget for spændingsfrihed (se afsnit 3)! Spændingsviseren må ikke bruges ved funktionssvigt af en eller flere indikatorer, eller hvis der ikke kan ses nogen funktionsdygtighed! Prøvning skal så gentages med en anden spændingsviser.
- Med tomt batteri er spændingsviseren kun indskrænket funktionsdygtig! En to-polet spændingstest via LED-indikatoren ⑨ er også muligt uden batterier.
- Spændingsviseren må kun anvendes inden for det anførte mærkespændingsområde og i elektriske anlæg op til AC/ DC 690 V!
- Spændingsviseren må kun bruges i strømkredse i overspændingskategori CAT III med maks. 600 V eller i overspændingskategori CAT II med maks. 690 V leder mod jord.

- Apparatet må ikke drives med åbnet batteriskakt.
- Spændingstesteren er designet til brug af kvalificerede elektrikere og elektroteknisk uddannede personer i forbindelse med sikker arbejdspraksis.
- LED-trinvisningen tjener til visning af spændingsområdet, den er ikke bestemt til måleformål.
- Oprettelse af en spændingstester i mere end 30 sekunder spænding (maksimalt tilladt indkoblingsvarighed ED = 30 s)
- Spændingsviseren må ikke adskilles!
- Spændingsviseren skal beskyttes, således at forureninger og beskadigelser på kabinettets overflade undgås.
- Som beskyttelse mod personskader skal prøvespidserne, efter brug af spændingsviseren, forsynes med den vedlagte prøvespidsbeskyttelse ①!
- Bemærk at testerens impedans (indre modstand) påvirker visningen af støjspændingen (kapacitiv eller induktiv koblet)!

Afhængig af den interne impedans af spændingstesteren, er der i tilfælde af støjspænding forskellige måder for visning af "driftsspænding tilgængelig" eller "driftsspænding ikke tilgængelig".

Lav impedans spændingstester (impedans < 100 kΩ), Støjspændingen undertrykkes d.v.s. reduceres:

En spændingstester med relativt lav intern impedans vil i sammenligning med referenceværdien 100 kΩ ikke vise alle støjspændinger med en oprindelig værdi over ELV (50 V AC/ 120 V DC). Ved kontakt med de dele, der skal testes, kan spændingstesteren midlertidigt reducere støjspændingen ved udladning til et niveau under ELV. Efter fjernelse af spændingsdetektoren vil støjspændingen dog antage sin oprindelige værdi igen.

Når "spænding tilgængelig" ikke vises, anbefales det kraftigst, at sørge for at jordforbindelsen oprettes inden arbejdet påbegyndes.

Høj impedans spændingstester (impedans > 100 kΩ):

Støjspændingen bliver ikke undertrykt eller reduceret: En spændingstester med relativt høj intern impedans, vil i forhold til referenceværdien på 100 kΩ ved eksisterende støjspænding "driftsspænding ikke tilgængelig" ikke vise en entydig værdi. Når "spænding tilgængelig" vises, på en del, der befinder sig separat i forhold til anlægget, anbefales det stærkt, at fortsætte med yderligere foranstaltninger (For eksempel: Ved hjælp af en passende spændingsdetektor, som er i stand til at differentiere mellem driftsspænding og støjspænding, visuel inspektion af adskillelespunktet i det elektriske netværk, etc.) At efterprøve tilstanden "Ingen driftsspænding" af den del, der skal inspiceres, sådan at spændingen der angives af spændingstesteren er en støjspænding.

Spændingstester som er i stand til at skelne mellem driftsspænding og støjspænding:

En spændingstester med angivelse af to værdier af den interne impedans har bestået testen af sit design/ konstruktion til behandling af interferens spændinger og er (inden for de tekniske grænser) i stand til at differentiere mellem driftsspænding og støjspænding og kan vise den eksisterende spændingstype direkte eller indirekte.

Symboler på apparatet:

Symbol	Betydning
	Vigtigt dokumentation! Symbolet angiver, at vejledningen er beskrevet i manualen, for at undgå enhver risiko
	Apparat eller udstyr til arbejde under spænding
	AC Vekselspænding
	DC Jævnspænding

	DC/AC Jævn- og vekselspænding
	Jorden (spænding til jord)
	Dette symbol viser batteriernes orientering til ilægning med korrekt polaritet

2. Instrumentbeskrivelse (billede A)

- 1 Prøvespidsbeskyttelse
- 2 Prøvespids - (negativ)
- 3 Prøvespids + (positiv)
- 4 Sensor af kabelbrudsdetektor
- 5 Håndtag
- 6 Indikatorhåndtag
- 7 Batterium
- 8 Rød LED ∇ til prøvning af faseledning (fasevisning)
- 9 LED-trinvisning
- 10 +/- lysdioder for polaritetsvisning
- 11 Gul LED Ω til gennemgangstest / kabelbrudsdetektor

3. Funktionsprøvning (billede B)

- Umiddelbart før og efter brug skal spændingsviseren prøves for korrekt funktion!
- Kortslet sonde 2 og 3 for at teste funktionen af summeren og for at kontrollere gennemgang af den gule LED Ω 11.
- Udskiftning af batteriet er nødvendig, når summeren, den gule LED Ω 11 for passage eller enpolet fase-indikator 8 ingen funktion viser.
- LED-indikator 9 fungerer uafhængigt af batteriets spænding.
- Test spændingsviseren på kendte spændingskilder, f. eks. på en 230 V-stikkontakt.
- Anvend spændingsviseren ikke, hvis spændingsvisning og fasevisning ikke fungerer upåklageligt!

4. Prøvning af anlægget for spændingsfrihed (billede C/ D/ E)

Ved test, tjek den manglende spænding af systemet ved at kontrollere spændingsindikatoren og det enpolet indikationsdisplay (fase display fungerer kun i jordet vekselstrøm). Anlæggets spændingsfrihed er kun til stede, når begge testkredsløb anviser spændingsfrihed (spændingsdisplay og fasedisplay)

- Læg begge prøvespidser 2 og 3 på de anlægsdele, der skal prøves.
- Størrelsen på den påførte spænding vises via LED-trinvisning 9.
- Vekselspændinger (AC) vises ved, at + LED og - LED begynder at lyse samtidig.
- Jævnspændinger (DC) vises ved, at + LED eller - LED begynder at lyse samtidig. Over polaritetsindikator 10 bliver spændingen vist på den positive sonde 3 Polaritet + eller -.

5. Prøvning af faseledning (fasevisning) (billede E)

- Grib fat i hele fladen af håndtagene 5 og 6, for at sikre en kapacitiv kobling mod jorden.
- Læg prøvespidserne 2 på den anlægsdel, der skal prøves.
- Vær under alle omstændigheder opmærksom på, at prøvespidserne 2, ved 1-polet prøvning af faseledning (fasevisning), ikke berøres samt at den forbliver kontaktfrit.
- Hvis den røde LED ∇ 8 i visningsfeltet begynder at lyse, ligger faseledningen (fase) af en vekselspænding på denne anlægsdel.

Henvisning:

1-polet prøvning af faseledning (fasevisning) er mulig i et net med jordforbindelse fra 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fase mod jord). Beskyttelsestøj og isolerende forhold på opstillingsstedet kan påvirke funktionen.

OBS!

En spændingsfrihed skal samtidig bestemmes af en to-polet test.

6. Gennemgangstest (billede F)

- Gennemgangstesten skal gennemføres på anlægsdele, der er gjort spændingsfrit; evt. skal kondensatorerne aflades.
- Læg begge prøvespidser 2 og 3 på de anlægsdele, der skal prøves.
- Ved gennemgang ($R < 100 \text{ k}\Omega$) kan der høres en signallid, og den gule LED Ω 11 til gennemgang begynder at lyse.
- Hvis der er påført spænding på prøvestedet, vil spændingsviseren automatisk skifte over til spændingsprøvning og vise denne.

7. Kabelbrudsdetektor (billede G)

- Kabelbrudsdetektoren sørger for berøringsløs lokalisering af kabelbrud på ledninger, der er fritliggende og under spænding.
- Grib fat i hele fladen af indikatorhåndtaget 6 og for detektoren 4 hen over en spændingsførende ledning (f. eks. kabeltromle eller lyskæde) – ud fra fødepunktet (fase) i retning af den anden ledningsende.
- Så længe ledningen ikke afbrydes, lyser den gule LED Ω 11 for gennemgang.
- Steder for kabelbrud er lokaliseret, så snart den gule LED Ω 11 slukkes.

Henvisning:

Det kabelbrud detektoren kan jorden fra 230 V, 50 Hz/60 Hz (fase til jord) anvendes. Isolierende beskyttelsesbeklædning og voksestedsbetingelser kan påvirke funktionen.

8. Batteriskift (billede H)

- Ved åbnet batteriholder 7 må apparatet aldrig udsættes for spænding!
- Batterirummet 7 findes i den nederste del af håndtag 6.
- Løs skruen af batterirummet 7 så meget, at batterirummet 7 kan trækkes ned over tilslutningskablet. Udskift batterierne med to nye batterier af typen Micro (LR03/ AAA). Vær opmærksom på placering af de nye batterier med korrekt polaritet!
- Skru batteridækslet 7 fast igen med håndtag 6.

9. Tekniske data

- Forskrift: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Mærkespændingsområde: 12 V til AC/DC 690 V
- Mærkefrekvensområde f: 0 til 500 Hz
- Maks. visningsfejl: $U_n \pm 15 \%$, ELV $U_n + 0\% - 15\%$
- Impedans (indvendig modstand): 124 k Ω
- Strømoptagelse: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Polaritetsvisning: + 12 V LED, - 12 V LED
- Prøvning af faseledning (fasevisning): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Gennemgangstest: 0 til ca. 100 k Ω , LED Ω 11 + summer, prøvestrøm: maks. 10 μA
- Overspændingskategori: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Beskyttelsesart: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529)
- 5 - første ciffer: Støvtæt
- 4 - andet ciffer: Beskyttet mod vandstråler
- Maks. tilfaldt indkoblingsvarighed: ED = 30 s (maks. 30 sekunder), 240 s pause
- Batteri: 2 x Micro, LR03/ AA (1,5 V)
- Vægt: ca. 200 g
- Længde af indikatorhåndtaget inkl test sonde: ca. 207 mm
- Længde af testsonden: ca 15 mm
- Længde af forbindelsesledning: ca. 1000 mm
- Drifts- og lagertemperaturområdet: - 15 °C til + 55 °C (Klimakategori N)

- Relativ luftfugtighed: 20 % til 96 % (klimakategori N)

10. Almindelig vedligeholdelse

Den udvendige del af kabinettet renses en ren og tør klud. Hvis der findes forureninger eller aflejringer inden for batteriets eller batteriuhets område, skal disse også renses med en tør klud.

Ved længere tids lagring skal batterierne tages ud af apparatet!

11. Miljøbeskyttelse



I slutningen af dets levetid skal apparatet afleveres til de dertil beregnede indsamlings- og retursystemer.

Käyttöohjeet PROFIPOL®+

Ennen kuin käytät PROFIPOL®+ jännitesteriä: Ole hyvä ja lue käyttöohjeet ja noudata turvallisuusohjeita!

Sisältö

1. Turvallisuusohjeet
2. Laitteen kuvaus
3. Toiminnan testaus
4. Laitteen jännitteettömyyden testaus
5. Vaihejohtimen testaus (vaihenäyttö)
6. Jatkuvuustestaus
7. Kaapelikatkon tunnistin
8. Pariston vaihto
9. Tekniset tiedot
10. Yleinen huolto
11. Ympäristönsuojelu

1. Turvallisuusohjeet

- Käytön aikana kosketa laitetta vain eristetyistä kahvoista 5 ja 6, älä kosketa paljaita koettimia 2 ja 3!
- Välittömästi ennen käyttöä ja sen jälkeen, tarkista jännitteen puuttuminen järjestelmästä ja tarkista jännitesterin toiminta! (katso liite 3). Jännitesteriä ei saa käyttää, jos yksi tai useampi näyttö ei toimi tai sen toiminta ei ole normaalia! Tarkistus on silloin suoritettava toisella jännitesterillä.
- Jännitesteri ei toimi, jos sen paristot ovat tyhjentyneet! Kaksinapainen jännitetestaus LED-ilmaisimella 9 on mahdollista myös ilman paristoja.
- Jännitesteriä saa käyttää vain ilmoitetulla nimellijännitteellä ja enintään 690 V AC/DC-sähköjärjestelmissä!
- Jännitesteriä saa käyttää vain ylijänniteluokan CAT III maks. 600 V tai ylijänniteluokan CAT II maks. 690 V piireissä maata vasten.
- Laitetta ei saa käyttää paristokotelon ollessa auki.
- Jännitesteri on suunniteltu sähköasentajien ja sähkötekniikasta koulutettujen henkilöiden käyttöön turvallisen työskentelymenetelmien mukaisesti.
- LED-ilmaisinnäyttö on jännitteen ilmaisin, sitä ei ole tarkoitettu mittaukseen.
- Älä pidä jännitesteriä jännitteessä pitempään kuin 30 sekuntia (suurin sallittu kytkentäaika ED = 30 s)!
- Jännitesteriä ei saa purkaa!
- Jännitesteri on suojattava likaantumiselta ja kotelon pinnan vaurioitumiselta.
- Jännitesterin käytön jälkeen koettimet on varustettava mukana toimitetuilla kärkisuojilla 1 suojaksi vammoja vastaan!

- Huomaa, että jännitesterin impedanssi (sisäinen vastus) vaikuttaa häiriöjännitteen näyttöön (kapasitiivinen tai induktiivinen kytkentä)!

Jännitesterin sisäisestä impedanssista riippuen saatetaan näyttää "käyttöjännite" tai "ei käyttöjännitettä" häiriöjännitteen ollessa läsnä.

Pieni-impedanssin jännitesteri (impedanssi < 100 kΩ), häiriöjännite estyy tai vähennetään:

Jännitesteri, jolla on suhteellisen pieni sisäinen impedanssi, ei 100 kΩ:n viitearvoon verrattuna näytä kaikkia häiriöjännitteitä, joiden alkuperäinen arvo on yli ELV:n (50 VAC/120 VDC). Kosketuksessa testattavien osien kanssa jännitemittari voi tilapäisesti vähentää häiriöjännitteitä purkamalla sen tasolle, joka on pienempi kuin ELV; jännitemittarin poistamisen jälkeen häiriöjännite palaa alkuperäiseen arvoonsa.

Jos merkintä "Jännite" ei tule näkyviin, on suositeltavaa asentaa maadoituslaite ennen työn aloittamista.

Suuri-impedanssin jännitesteri (impedanssi > 100 kΩ): Häiriöjännitettä ei ole tukahdutettu tai vähennetty:

Jännitesteri, jolla on suhteellisen suuri sisäinen impedanssi, ei 100 kΩ:n viitearvoon verrattuna näytä selvästi kaikkia häiriöjännitteitä, jos ilmaistaan häiriöjännite "ei käyttöjännitettä". Jos näytölle ilmestyy "Jännite" jollekin järjestelmän irtikytketylle osalle, on erittäin suositeltavaa ryhtyä lisätoimiin (esimerkki: Selälaisen sopivan jännitetestauslaitteen käyttö, joka pysyy erottamaan käyttöjännitteen häiriöjännitteestä, sähköverkon kytkentäpisteen silmämääräinen tarkastus, jne.) testattavan osan "käyttöjännitettä ei ole" -tilan osoittamiseksi, ja sen määrittämiseksi, että jännitemittauksen osoittama jännite on häiriöjännite.

Jännitetestauslaite, joka pystyy erottamaan käyttöjännitteen häiriöjännitteestä kuormitusliitännän kautta:

Jännitesteri, joka määrittää kaksi sisäisen impedanssin arvoa, on suunnittelun/rakenteensa osalta läpäisvyyden häiriöjännitteiden käsittelyyn, ja se pystyy (tekniikan rajojen puitteissa) erottamaan käyttöjännitteen häiriöjännitteestä ja ilmoittamaan olemassa olevan jännitetyypin suoraan tai epäsuorasti.

Laitteen symbolit:

Symboli	Merkitys
	Huomio Noudata dokumenttien ohjeita! Symboli osoittaa, että käyttöohjeiden ohjeita on noudatettava vaaratilanteiden välttämiseksi
	Laitte tai työskenneltävät laitteistot jännitteellisiä työn aikana
	AC vaihtojännite
	DC tasajännite
	DC/AC tasa- ja vaihtojännite
	Maata (jännite maata vasten)
	Tämä symboli ilmaisee paristojen oikean napaisuuden.

2. Laitteen kuvaus (kuva A)

1. Koettimen suoja
2. Koetin - (negatiivinen)
3. Koetin + (positiivinen)
4. Kaapelikatkoilmaisimen anturi
5. Kahva
6. Näytön kahva
7. Paristokotelo
8. Punainen LED -vaihejohtimen testaukseen (vaihenäyttö)
9. LED-ilmaisin
10. Napaisuusnäytön +/- LEDit

- 11 keltainen LED Ω jatkuvuustestaukseen/kaapelikatkonhavaitsin

3. Toiminnan testaus (kuva B)

- Tarkista jännitesterin toiminta välittömästi ennen käyttöä ja käytön jälkeen!
- Oikosulje koettimet 2 ja 3 lyhytaikaisesti testaksesi summerin ja keltaisen LED Ω 11 toiminta. Paristot on vaihdettava, kun summeri, keltainen jatkuvuuden LED Ω 11 tai yksinapainen vaihenäyttö 3 eivät toimi.
- LED-ilmaisim 9 toimii paristojännitteestä riippumatta.
- Tarkista jännitesteri tunnetussa jännitelähteessä, esim. 230 V pistorasussa.
- Älä käytä jännitesteriä, jos jännitenäyttö ja vaiheen tunnistus eivät toimi oikein!

4. Laitteen jännitteettömyyden testaus (kuva C/D/E)

Kun tarkistat järjestelmää, varmista sen jännitteettömyys tarkastamalla jännitenäyttö ja yksinapaisen vaiheen näyttö (vaihenäyttö toimii vain maadoitettussa vaihtojänniteverkossa). Järjestelmän on jännitteetön vain, jos molemmat testauspiirit ilmaisevat jännitteettömyyden (jännitteen näyttö ja vaiheen näyttö)

- Aseta molemmat koettimet 2 ja 3 testattavaan järjestelmän osaan.
- Käytetyn jännitteen taso ilmaistaan LED-tasosoittimella 9.
- Vaihtojännite (AC) ilmaistaan palavilla merkivalloilla + LED ja - LED.
- Tasajännite (DC) ilmaistaan palavilla merkivalloilla + LED tai - LED. Napaisuusnäyttö 10 näyttää positiivisella koettimella 3 napaisuuden + tai - näytöllä.

5. Vaihejohtimen testaus (vaihenäyttö) (kuva E)

- Tartu kahvoihin 5 ja 6 koko pinnaltaan kapasitiivisen maakytkennän varmistamiseksi.
- Aseta koetin 3 testattavan järjestelmän osaan. Varmista, että koetinta 2 ei kosketeta yksinapaisen vaihejohtimestin (vaihenäytön) aikana, ja että se pysyy kontaktista vapaana.
- Kun punainen LED 4 syttyy näyttökentässä, on tämän laitteen osan vaihejohtimessa (vaiheessa) vaihtojännite.

Ohje:

Yksinapainen, vaihejohtimen testi (vaihenäyttö) on mahdollista maadoitettussa 230 V, 50 Hz/ 60 Hz verkossa (vaihe maata vasten). Suojavaatetus ja paikan eristysolosuhteet voivat heikentää toimintaa.

Huomio!

Jännitteettömyys on lisäksi testattava kaksinapaisella testillä.

6. Jatkuvuustestaus (kuva F)

- Jatkuvuustesti on suoritettava jännitteettömässä laitteissa, kondensaattoreiden täytyy pystyä purkautumaan.
- Aseta molemmat koettimet 2 ja 3 testattavaan järjestelmän osaan.
- Jatkuvalla yhteydellä ($R < 100 \text{ k}\Omega$) kuuluu merkkiääni, ja jatkuvuuden keltainen LED Ω 11 syttyy.
- Jos testipisteessä on jännite, jännitemittari kytkeytyy automaattisesti jännitetestitilaan, ja näyttää sen.

7. Kaapelikatkon ilmaisim (kuva G)

- Kaapelikatkon tunnistin paikallistaa johtamattoman kaapelikatkon avoimilla, jännitteisillä kaapeleilla ilman kosketusta.
- Suojaa näyttökahva 6 koko alueeltaan ja kuljeta ilmaisinta 4 jännitteellistä johdinta (esim. kaapelikela tai valoketju) pitkin syöttöpisteen (vaihe) suunnasta johtimen toisen pään suuntaan.
- Jos johdin ei ole poikki, palaa keltainen jatkuvuuden LED Ω 11.

den LED Ω 11.

- Kaapelikatkon sijainti on paikallistettu heti, kun keltainen LED Ω 11 sammuu.

Ohje:

Kaapelikatkon ilmaisinta voidaan käyttää 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (vaihe maata vasten) verkossa. Suojavaatetus ja paikan eristysolosuhteet voivat heikentää toimintaa.

8. Paristojen vaihto (kuva H)

- Laitetta ei saa asettaa jännitteeseen paristokotelon 7 ollessa aukki!
- Paristokotelo 7 on näyttökahvan 6 alaosassa.
- Avaa paristokotelon 7 ruuvit niin, että paristokotelo 7 voidaan vetää alas liitäntäkaapelin yli. Vaihda käytetyt paristot kahteen uuteen micro-paristoon (LR03/AAA). Huomioi uusien paristojen oikea napaisuus!
- Ruuvaa paristolokero 7 takaisin näyttökahvaan 6.

9. Tekniset tiedot

- Määräykset: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3:2014
- Nimellijännitealue: 12 V - AC/DC 690 V
- Nimellistajuuksalue f: 0 - 500 Hz
- Suurin näyttövirhe: $U_n \pm 15 \%$, $ELV U_n + 0 \%$, - 15 %
- Impedanssi (sisäinen resistanssi): 124 k Ω
- Virrankulutus: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Napaisuusnäyttö: + LED, - LED
- Vaihejohtimen testaus (vaihenäyttö): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Jatkuvuustestaus: 0 - n. 100 k Ω , LED Ω 11 + summeri, Testivirta: maks. 10 μA
- Ylijänniteluokka: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Suojausluokka: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529)
- 5 - ensimmäinen numero: Suojattu pölyltä
- 4 - toinen numero: Suojattu roiskevedeltä
- suurin sallittu kytkentäaika: ED = 30 s (maks. 30 s), 240 s tauko
- Paristot: 2 x mikro, LR03/AAA (1,5 V)
- Paino n. 200 g
- Näyttökahvan pituus: n. 207 mm
- Koettimien pituus: n. 15 mm
- Liitäntäjohtimen pituus: n. 1000 mm
- Käyttö- ja varastointilämpötila: - 15 °C - + 55 °C (ilmastoluokka N)
- Suhteellinen ilmankosteus: 20 % - 96 % (ilmastoluokka N)

10. Yleinen huolto

Puhdista kotelon ulkopinta puhtaalla, kuivalla liinalla. Jos akun tai akkukotelon ympärillä on likaa tai roskia, puhdista se kuivalla kankaalla.

Poista laitteesta paristot ennen sen hävittämistä!

11. Ympäristönsuojelu



Ole hyvä ja toimita käytetyt paristot ja laite se käyttiän lopussa käytössä oleviin palautus- ja kierrätysjärjestelmiin.

Οδηγίες χρήσεως PROFIPOL® +

Πριν να χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή τάσης PROFIPOL® +: Να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως και να λαμβάνετε υποδοχή από υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας, παρακαλώ!

Πίνακας περιεχομένων

- Υποδείξεις ασφαλείας
- Περιγραφή συσκευής
- Λειτουργικός έλεγχος
- Έλεγχος της ανυπαρξίας τάσης μιας εγκατάστασης
- Έλεγχος φάσης
- Έλεγχος συνέχειας
- Ανιχνευτής κοπής καλωδίου
- Αντικατάσταση μπαταρίας
- Τεχνικά στοιχεία
- Γενική συντήρηση
- Προστασία περιβάλλοντος

1. Υποδείξεις ασφαλείας

- Να πιάνετε τη συσκευή από τις μονωμένες λαβές ❶ και ❷ και να μην αγγίζετε τις ακίδες ❸ και ❹!
- Να ελέγχετε τον ανιχνευτή τάσης ως προς λειτουργία, άμεσα πριν και μετά την χρήση, για τον έλεγχο της εγκατάστασης ως προς την ανυπαρξία τάσης (βλέπε παράγραφο 3)! Ο ανιχνευτής τάσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, όταν μία /ή περισσότερες ενδείξεις δεν λειτουργούν ή δεν διακρίνονται ετοιμότητα λειτουργίας! Στη συνέχεια, ο έλεγχος πρέπει να επαναληφθεί με ένα άλλο ανιχνευτή τάσης.
- Με άδειες μπαταρίες περιορίζεται η λειτουργία του ανιχνευτή τάσης! Με μίαν τάση τουλάχιστον 1.5V. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ένας διπολικός έλεγχος τάσης μέσω της κλιμακωτής ένδειξης ❶ ακόμη και χωρίς μπαταρίες.
- Ο ανιχνευτής τάσης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο στο εύρος της αναφερόμενης ονομαστικής τάσης και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έως AC/DC 690 V!
- Ο ανιχνευτής τάσης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε ηλεκτρικά κυκλώματα της κατηγορίας υπέρτασης CAT III με μέγιστο 600 V ή της κατηγορίας υπέρτασης CAT II με μέγιστο 690 V ανωγού ως προς τη γη.
- Ο ελεγκτής τάσης έχει σχεδιαστεί για χρήση από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους και ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, πάντα σε συνδυασμό με την τήρηση ασφαλών εργασιακών πρακτικών.
- Ο ανιχνευτής τάσης έχει σχεδιαστεί για τη χρήση από ηλεκτροτεχνίτες σε συνδυασμό με ασφαλείς μεθόδους εργασίας.
- Η βαθμιδωτή ένδειξη φωτοδίοδων εξυπηρετεί στην ένδειξη του εύρους τάσεως, αυτή δεν προορίζεται για μέτρηση.
- Δημιουργώντας μια τάση tester για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα τάσης (μέγιστη κύκλος)
- Ο ανιχνευτής τάσης δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείται!
- Ο ανιχνευτής τάσης πρέπει να προφυλάσσεται από ακαθαρσίες και φορές της επιφάνειας περιβλήματος.
- Μετά από τη χρήση πρέπει να εφοδιάζονται οι ακίδες του ανιχνευτή τάσης με το εσωκλειστό προστατευτικό ακίδων ❶, ως προστασία από φορές!
- Σημειώστε ότι η σύνθετη αντίσταση (εσωτερική αντίσταση) του ελεγκτή τάσης επηρεάζει την ένδειξη τάσεων θορύβου (ενσωμάτωση χωρητικά ή επαγωγικά)!

Ανάλογα με την εσωτερική σύνθετη αντίσταση του ελεγκτή τάσης, υπάρχουν για την περίπτωση παρουσίας τάσης θορύβου διάφορες δυνατότητες για την ένδειξη

"υπάρχει τάση λειτουργίας" ή "δεν υπάρχει τάση λειτουργίας".

Ελεγκτής τάσης χαμηλής σύνθετης αντίστασης (Σύνθετη αντίσταση < 100 kΩ), η τάση θορύβου περιορίζεται ή μειώνεται:

Ένας ελεγκτής τάσης με σχετικά χαμηλή εσωτερική σύνθετη αντίσταση δεν θα εμφανίζει σε σύγκριση με την τιμή αναφοράς των 100 kΩ όλες τις τάσεις θορύβου με αρχική τιμή άνω του ELV (50 V AC/ 120 V DC). Κατά την επαφή με τα προς έλεγχο μέρη, ο ελεγκτής τάσης μπορεί, μέσω εκκένωσης, να μειώσει προσωρινά την τάση θορύβου κάτω από το επίπεδο του ELV. Όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη "υπάρχει τάση", συνιστάται η άμεση τοποθέτηση διάταξης πριν από την έναρξη των εργασιών.

Ελεγκτής τάσης υψηλής σύνθετης αντίστασης (Σύνθετη αντίσταση > 100 kΩ): Η τάση θορύβου δεν περιορίζεται και δεν μειώνεται:

Σε περίπτωση ύπαρξης τάσης θορύβου, ένας ελεγκτής τάσης με σχετικά υψηλή εσωτερική σύνθετη αντίσταση δεν θα εμφανίζει σαφώς την ένδειξη "δεν υπάρχει τάση λειτουργίας", σε σχέση με την τιμή αναφοράς των 100 kΩ. Όταν εμφανίζεται σε ένα αντικείμενο, το οποίο θεωρείται απορριπτικό από την εγκατάσταση, η ένδειξη "Υπάρχει τάση", συνιστάται οπωσδήποτε η λήψη πρόσθετων μέτρων (παράδειγμα: Χρησιμοποίηση ενός καταλλήλου ελεγκτή τάσης, ο οποίος είναι σε θέση να διακρίνει την τάση λειτουργίας από την τάση θορύβου, οπτική επιβεβαίωση του σημείου διαχωρισμού στο ηλεκτρικό δίκτυο, κλπ) για την ανίχνευση και τον καθορισμό της κατάστασης "Δεν υπάρχει τάση λειτουργίας" του αντικείμενου που πρόκειται να δοκιμαστεί, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι τάση που εμφανίζει ο ελεγκτής τάσης είναι πράγματι τάση θορύβου.

Ελεγκτής τάσης που είναι σε θέση να διακρίνουν μέσω εφαρμογής πρόσθετου φορτίου, την τάση λειτουργίας από την τάση θορύβου:

Ένας ελεγκτής τάσης με ένδειξη δύο τιμών για την εσωτερική σύνθετη αντίσταση έχει περάσει τον έλεγχο έκδοσης/ κατασκευής για την καταλληλότητα χειρισμού τάσεων θορύβου και είναι σε θέση να διακρίνει (εντός των τεχνικών ορίων) την τάση λειτουργίας από την τάση θορύβου και να εμφανίζει άμεσα ή έμμεσα τον υφιστάμενο τύπο της τάσης.

Ηλεκτρικά σύμβολα πάνω στο όργανο:

Σύμβολο	Σημασία
	Σημαντικά έγγραφα! Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο οδηγός που περιγράφεται στο εγχειρίδιο, για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι
	Συσκευή ή εξοπλισμός για την εργασία υπό τάση
	AC Εναλλασσόμενη τάση
	DC Συνεχής τάση
	DC/ AC Συνεχής και εναλλασσόμενη τάση
	Γη (τάση προς τη γη)
	Αυτό το σύμβολο δηλώνει την πόλωση των μπαταριών για την τοποθέτησή τους στους σωστούς πόλους

2. Περιγραφή συσκευής (εικόνα Α)

- Προστατευτικό ακίδων ανιχνευτή
- Ακίδα - (αρνητικός)
- Ακίδα + (θετικός)
- Αισθητήρας του ανιχνευτή κοπής καλωδίου
- Χειρολαβή
- Χειρολαβή με ένδειξη
- Θήκη μπαταριών

- 8 κόκκινη φωτοδιόδος **5** για τον έλεγχο φάσης
- 9 Βαθμιωτής ένδειξη φωτοδιόδων
- 10 +/- Φωτοδιόδοι της ένδειξης πολικότητας
- 11 κίτρινη φωτοδιόδος **Ω** για τον έλεγχο συνέχειας/για τον ανιχνευτή κοπής καλωδίου

3. Λειτουργικός έλεγχος (εικόνα Β)

- Να ελέγχετε αν λειτουργεί ο ανιχνευτής τάσης πριν και μετά από τη χρήση!
- Βραχυκυκλώστε τις ακίδες ανίχνευσης **2** και **3** για να ελέγξετε τη λειτουργία του βομβητή και του κίτρινου LED **11** για τη διέλευση ρεύματος.
- Όταν ο βομβητής, το κίτρινο LED **Ω** **11** για τη συνέχεια των καλωδίων ή η μονοπολική ένδειξη φάσης **8** δεν παρουσιάζουν καμία λειτουργία, τότε απαιτείται η αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Η κλιμακωτή ένδειξη LED **9** λειτουργεί ανεξάρτητα από την τάση της μπαταρίας.
- Δοκιμάστε τον ανιχνευτή τάσης σε γνωστές πηγές τάσης π.χ. μια πρίζα 230 V.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή τάσης, όταν η ένδειξη τάσης και η ένδειξη φάσης δεν λειτουργούν άψογα!

4. Έλεγχος της ανυπαρξίας τάσης μιας εγκατάστασης (εικόνα C/ D/ E)

- Κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει τάση στην εγκατάσταση, ελέγχοντας την ένδειξη τάσης και την ένδειξη της μονοπολικής φάσης (η ένδειξη φάσης λειτουργεί μόνο σε γειωμένο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος). Η εγκατάσταση δεν είναι υπό τάση μόνο όταν και τα δύο κυκλώματα ελέγχου δείξουν απουσία τάσης (ένδειξη τάσης και ένδειξη φάσης).
- Θέστε τις δύο ακίδες **2** και **3** στα προς έλεγχο τμήματα της εγκατάστασης.
 - Το μέγεθος της προσεκτικής τάσης γνωστοποιείται μέσω της βαθμιωτής ένδειξης φωτοδιόδων **9**.
 - Η ένδειξης εναλλασσόμενης τάσης (AC) γίνονται μέσω ανάμματος των φωτοδιόδων + και των φωτοδιόδων -.
 - Η ένδειξης συνεχούς τάσης (DC) γίνονται μέσω ανάμματος των φωτοδιόδων + ή των φωτοδιόδων -.
 - Ο δείκτης πολικότητα **10** δείχνει την **Πολικότητα** + ή - που ανιχνεύεται από την ακίδα ανίχνευσης **3**.

5. Έλεγχος φάσης (εικόνα Ε)

- Περιβάλετε ολόκληρη την επιφάνεια των χειρολαβών **5** και **6** με την παλάμη σας, για να εξασφαλίσετε μια χωρητική σύδεξη ως προς τη γη.
- Θέστε την ακίδα **3** στο προς έλεγχο τμήμα της εγκατάστασης.
- Δώστε προσοχή, ώστε κατά τον έλεγχο της μονοπολικής φάσης να μην αγγίζεται και να παραμένει άνευ επαφής η ακίδα **2**.
- Όταν ανάβει η κόκκινη φωτοδιόδος **5** στο πεδίο ένδειξης, τότε υπάρχει μια εναλλασσόμενη τάση σ' αυτό το τμήμα εγκατάστασης της φάσης.

Υπόδειξη:

Ο έλεγχος της μονοπολικής φάσης είναι δυνατός σε γειωμένο δίκτυο ηλεκτρισμού με τουλ. 230 V, 50 Hz/60 Hz (φάση ως προς τη γη). Προστατευτικός ρουχισμός και ηλεκτρομονωτικές συνθήκες στη θέση εγκατάστασης μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία.

Προσοχή!

Η απουσία τάσης πρέπει να επιβεβαιωθεί επιπλέον μέσω ενός διπολικού ελέγχου.

6. Έλεγχος συνέχειας (εικόνα F)

- Ο έλεγχος συνέχειας πρέπει να διενεργείται σε τμήματα εγκατάστασης άνευ τάσεως κι αν χρειαστεί, να εκφορτίζονται και οι πυκνωτές.
- Θέστε τις δύο ακίδες **2** και **3** στα προς έλεγχο τμήματα της εγκατάστασης.
- Κατά τη διόδο (R < 100 kΩ) αντηχεί ένας ήχος και ανάβει η κίτρινη φωτοδιόδος **Ω** **11** για διόδο.
- Υπάρχει στο σημείο ελέγχου μια τάση, τότε αλλά-

ζει ο ανιχνευτής τάσης στη λειτουργία ελέγχου τάσης αυτόματα και δείχνει αυτήν.

7. Ανιχνευτής κοπής καλωδίου (εικόνα G)

- Ο ανιχνευτής κοπής καλωδίου εντοπίζει κοπές καλωδίων σε μη εγκλισμένους και ευρισκόμενους υπό τάση αγωγούς άνευ επαφής.
- Περιβάλετε ολόκληρη την επιφάνεια της χειρολαβής **6** με την παλάμη σας και οδηγήστε τον ανιχνευτή **4** μέσω ενός αγωγού υπό τάση (π.χ. μοτορίνα καλωδίου ή αλυσίδα φωτιστικών) από το σημείο τροφοδοσίας (φάση) προς την άλλη άκρη του καλωδίου.
- Εφόσον δεν διακόπτεται η γραμμή, το κίτρινο LED **Ω** **11** για τη συνέχεια των καλωδίων παραμένει αναμμένο.
- Το αποκομμένο σημείο του καλωδίου εντοπίζεται μόλις βρθεί η κίτρινη φωτοδιόδος **Ω** **11**.

Υπόδειξη:

Ο ανιχνευτής θραύσης καλωδίου μπορεί να γειωμένη πρίζα από 230 V, 50 Hz/60 Hz (φάση προς γη) χρησιμοποιούνται. Μονωτικά προστατευτική ενδυμασία και καταστάσεις της οδού μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία.

8. Αντικατάσταση μπαταρίας (εικόνα Η)

- Να μη θέτετε το όργανο υπό τάση με ανοιχτή θήκη μπαταριών **7**!
- Η θήκη της μπαταρίας **7** βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής ένδειξης **6**.
- Ξεβιδώστε τη βίδα της θήκης της μπαταρίας **7** τόσο ώστε να μπορεί να τραβηχτεί η θήκη της μπαταρίας **7** πάνω από το καλωδίο σύνδεσης προς τα κάτω. Αντικαταστήστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με δύο νέες μπαταρίες τύπου Micro (LR03/AAA). Επιστούνε την προσοχή σας στη σωστή πολική διάταξη των νέων μπαταριών!
- Ξαναβιδώστε τη θήκη της μπαταρίας **7** στη λαβή ένδειξης **6**.

9. Τεχνικά στοιχεία

- Προδιαγραφή: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Εύρος ονομαστικής τάσης: 12 V έως AC/DC 690 V
- Φάσμα ονομαστικής συχνότητας f: 0 έως 500 Hz
- Μεγ. λάθος ένδειξης: $U_n \pm 15\%$, ELV $U_n + 0\%$ - 15 %
- Σύνθετη αντίσταση (εσωτερική αντίσταση): 124 kΩ
- Απαιτήση σε ηλεκτρικό: $I_c < 6,0$ mA (690 V)
- Ένδειξη πολικότητας: + LED, - LED
- Έλεγχος φάσης (ένδειξη φάσης): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Έλεγχος συνέχειας: 0 έως περίπου 100 kΩ, φωτοδιόδος **Ω** **11** + βομβητής, συμβατικό ρεύμα: μεγ. 10 μ A
- Κατηγορία υπέρτασης: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Είδος προστασίας: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - πρώτη αριθμητική ένδειξη: Στεγανό έναντι σκόνης
- 4 - δεύτερη αριθμητική ένδειξη: Προστατευμένο έναντι δόσης νερού
- max. επιτρεπόμενη Κύκλος: 30 s (έως 30 δευτερόλεπτα), 240 s off
- Μπαταρία: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Βάρος: 200 γρ. Περίπου
- Μήκος της λαβής ένδειξης συμπτ. ακίδας ανίχνευσης: περίπου 207 mm
- Μήκος ακίδων ανίχνευσης: περίπου 15 mm
- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: περίπου 1000 mm
- Διακύμανση θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης: - 15 °C έως + 55 °C (κατηγορία κλίματος N)
- Σχετική υγρασία ατμόσφαιρας: 20 % έως 96 % (κατηγορία κλίματος N)

10. Γενική συντήρηση

Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα καθαρό, στεγνό



πανί. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακαθαρσίες ή αναποθέσεις στο τμήμα μπαταριών ή το περίβλημα μπαταριών, καθαρίστε επίσης κι αυτές με ένα στεγνό πανί. Σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης αφαιρέστε τις μπαταρίες από το όργανο!

11. Προστασία περιβάλλοντος



Παρακαλώ παραδώστε τη συσκευή μετά το τέλος του κύκλου ζωής της στα ευρισκόμενα στη διάθεσή σας συστήματα συλλογής και επιστροφής.



Istruzioni per l'uso PROFIPOL® +

Prima di utilizzare l'indicatore di tensione PROFIPOL® +, si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di osservare assolutamente le indicazioni di sicurezza!

Indice

1. Indicazioni di sicurezza
2. Descrizione dell'apparecchio
3. Prova di funzionamento
4. Verifica dell'assenza di tensione di un impianto
5. Controllo della fase
6. Controllo della continuità
7. Rivelatore di rottura cavi
8. Sostituzione delle batterie
9. Dati tecnici
10. Manutenzione generale
11. Protezione dell'ambiente

1. Indicazioni di sicurezza

- In occasione dell'esecuzione dell'uso afferrare l'apparecchio tenendolo esclusivamente per le impugnature isolate ⑤ e ⑥ e non toccare mai le punte di controllo ② e ③!
- Immediatamente prima e dopo l'uso, per verificare se l'impianto è privo di tensione, controllare il buon funzionamento del controllore di tensione! (vedi capitolo 3). L'indicatore di tensione non può essere utilizzato quando uno o più indicatori non funzionano oppure quando non è possibile constatare la perfetta funzionalità dell'apparecchio! Il controllo deve poi essere ripetuto con un altro controllore di tensione.
- Quando le batterie sono scariche l'indicatore di tensione può funzionare solo limitatamente! È possibile effettuare un test di tensione bipolare tramite l'indicatore di livello LED ⑨ anche senza batterie.
- Questo indicatore di tensione può essere impiegato esclusivamente nel settore di tensione nominale indicato e per impianti elettrici fino a AC/DC 690 V!
- Questo indicatore di tensione può essere utilizzato esclusivamente in circuiti elettrici della categoria di sovratensione CAT III con al massimo 600 V oppure in circuiti elettrici della categoria di sovratensione CAT II con al massimo 690 V - conduttore verso terra.
- Non mettere in funzione l'apparecchio quando lo scomparto delle batterie è aperto.
- Il voltmetro è stato progettato per essere usato da elettricisti ed elettricisti qualificati che seguono procedure di lavoro sicure.
- L'indicatore LED con livelli serve ad indicare il settore di tensione e non è utilizzabile per scopi di misurazione.



- Creazione di un tester di tensione per più di 30 secondi di tensione (duty cycle massimo)
- L'indicatore di tensione non può essere disassemblato!
- L'indicatore di tensione deve essere protetto dalle impurità e dai danneggiamenti alla superficie del suo involucro.
- A scopo protezione dagli infortuni, dopo l'impiego dell'indicatore di tensione, sulle punte di controllo deve essere applicata l'apposita protezione ① compresa nella fornitura!
- Si prega di tener presente che l'impedenza (resistenza interna) del voltmetro influenza il valore visualizzato sul display a causa di tensioni di disturbo (accoppiamento capacitivo o induttivo)!

In presenza di tensioni di disturbo, a seconda dell'impedenza interna del voltmetro, può indicare "Tensione di esercizio presente" o "Tensione di esercizio non presente".

Voltmetro bassa resistenza (Impedenza < 100 kΩ), la tensione di disturbo viene soppressa o ridotta:

Un voltmetro con impedenza interna relativamente bassa rispetto al valore di riferimento di 100 kΩ, non visualizza tutte le tensioni di disturbo con un valore originario al di sopra di ELV (50 V CA/ 120 V CC). A contatto con le parti da testare il voltmetro può ridurre le tensioni di disturbo scaricando fino a un livello inferiore di ELV; dopo aver staccato il voltmetro viene di nuovo rilevata la tensione di disturbo del valore originale. Se non viene visualizzata la scritta "tensione presente", si consiglia di inserire il dispositivo di messa a terra prima di iniziare il lavoro.

Voltmetro alta resistenza (Impedenza > 100 kΩ): La tensione di disturbo non viene soppressa né ridotta:

Un voltmetro con impedenza interna relativamente alta rispetto al valore di riferimento di 100 kΩ, chiaramente non visualizza, in caso di tensione di disturbo, la scritta "Tensione di esercizio non presente". Se il display mostra "tensione presente" riferendosi ad un componente separato dal sistema, si consiglia vivamente, con ulteriori provvedimenti (esempio: Usare un voltmetro adatto in grado di distinguere tra tensione di esercizio e tensione di disturbo, controllare visivamente i punti di sconnessione nella rete elettrica, ecc.) di verificare lo stato "tensione di esercizio non presente" della parte da testare, in modo che la tensione visualizzata dal voltmetro sia una tensione di disturbo.

Voltmetro in grado di distinguere fra la tensione applicata al carico e la tensione di disturbo:

Il voltmetro con indicazione di due valori dell'impedenza interna ha superato la prova per il trattamento di tensioni di disturbo ed è in grado (entro i limiti tecnici) di distinguere tra tensione di esercizio e tensione di disturbo e di visualizzare direttamente o indirettamente il tipo di tensione esistente.

Simboli sull'apparecchio:

simbolo	significato
	Documentazione Importante! Il simbolo indica che la guida descritta nel manuale, per evitare qualsiasi rischio
	apparecchio o equipaggiamento per lavori sotto tensione
	AC – tensione alternata
	DC – tensione continua
	DC/AC – tensione continua e tensione alternata
	Terra (tensione a massa)



Questo simbolo indica la disposizione delle batterie per l'installazione con la polarità corretta

2. Descrizione dell'apparecchio (Figura A)

- ❶ Protezione per le punte di controllo
- ❷ Punta di controllo - (negativo)
- ❸ Punta di controllo + (positivo)
- ❹ Sensore del rivelatore di rottura cavi
- ❺ Impugnatura
- ❻ Impugnatura con display
- ❼ Vano batterie
- ❽ LED rosso ⚡ per il controllo della fase
- ❾ Indicatore LED con livelli
- ❿ +/- LED dell'indicatore di polarità
- ⓫ LED Ω giallo per il controllo della continuità/ rivelatore di rottura cavi

3. Prova di funzionamento (Figura B)

- Verificare la funzionalità dell'indicatore di tensione immediatamente prima e dopo averlo impiegato!
- Cortocircuitare le sonde di test ❷ e ❸ per testare la funzionalità del cicalino e l'accensione del LED giallo Ω ❿.
- Se si rileva che il cicalino non funziona, non si ha l'accensione del LED giallo Ω ❿ oppure non si ha la visualizzazione delle fasi unipolari ❸, è necessario sostituire la batteria.
- L'indicatore di livello LED ❾ funziona indipendentemente dalla tensione della batteria.
- Controllare la funzionalità dell'indicatore di tensione presso sorgenti di tensione conosciute, per esempio una presa di corrente da 230 V.
- Non usare il controllore di tensione se l'indicatore di tensione e l'indicatore di fase non funzionano correttamente!

4. Verifica dell'assenza di tensione di un impianto (Figura C/ D/ E)

Durante la verifica dell'impianto, controllare l'assenza di tensione del sistema con l'indicatore di tensione e l'indicazione di fase unipolare (la visualizzazione della fase funziona solo con corrente alternata con messa a terra). Si ha assenza di tensione dell'impianto solo quando entrambi i circuiti di test segnalano assenza di tensione (indicatore di tensione e visualizzazione di fase)

- Collegare entrambe le punte di controllo ❷ e ❸ alle parti dell'impianto che devono essere controllate
- L'entità della tensione esistente viene indicata per mezzo dell'indicatore LED con livelli ❾.
- Le tensioni alternate (AC) vengono visualizzate per mezzo dell'illuminazione contemporanea del LED + e del LED -.
- Le tensioni continue (DC) vengono visualizzate per mezzo dell'illuminazione del LED + oppure del LED -. Con l'indicatore di polarità ❿ viene visualizzata la Polarità + o - applicata alla sonda positiva ❸.

5. Controllo della fase (Figura E)

- Afferrare le impugnature ❺ e ❻ in corrispondenza della loro superficie complessiva allo scopo di garantire un accoppiamento capacitivo verso massa.
- Applicare la punta di controllo ❸ alla parte dell'impianto da controllare. In quest'occasione assicurarsi assolutamente che nel corso del controllo unipolare della fase la punta di controllo ❷ non venga toccata e che essa rimanga quindi priva di contatto.
- Quando il LED rosso ⚡ ❽ sul display si illumina, significa che in questa parte dell'impianto è presente la fase di una tensione alternata.

Indicazione:

Il controllo unipolare della fase è possibile in una rete collegata a massa a partire da 230 V, 50 Hz/60 Hz (fase verso terra). Gli indumenti protettivi ed i dispositivi di isolamento installati nel luogo in cui avviene il controllo possono pregiudicare questa funzione.

Attenzione!

Inoltre con il test a due poli si deve avere assenza di tensione.

6. Controllo della continuità (Figura F)

- Il controllo della continuità deve essere eseguito presso parti dell'impianto da cui è stata eliminata la tensione, eventualmente i condensatori devono essere scaricati
- Applicare entrambe le punte di controllo ❷ e ❸ alla parte dell'impianto da controllare.
- In presenza di continuità ($R < 100 \text{ k}\Omega$) viene emesso un segnale acustico ed il LED Ω giallo ❿ per il controllo della continuità si illumina.
- Se presso il punto di controllo esiste una tensione, l'indicatore di tensione passa automaticamente al modo operativo di controllo della tensione ed indica la tensione misurata.

7. Rivelatore di rottura cavi (Figura G)

- Il rivelatore di rottura cavi localizza senza contatto le rotture di cavi di linee esposte e sottoposte a tensione.
- Afferrare l'impugnatura con display ❻ in corrispondenza della sua superficie complessiva e condurre il rivelatore ❹ su di una linea sotto tensione (per esempio un tamburo per cavi o una catena di luci), dalla direzione del punto di alimentazione (fase) all'altra estremità della linea.
- Finché la linea non è interrotta, si accende il LED giallo Ω ❿.
- Il punto di rottura del cavo è localizzato non appena il LED Ω giallo ❿ si spegne.

Indicazione:

Il rivelatore di rottura del cavo di messa a terra può da 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fase a terra) sono utilizzati. Abbigliamento protettivo isolante e condizioni del sito possono influenzare la funzione.

8. Sostituzione delle batterie (Figura H)

- Non allacciare l'apparecchio alla tensione quando lo scomparto delle batterie è aperto ❷!
- Il vano batteria ❷ si trova nella parte inferiore del supporto display ❻.
- Allentare la vite del vano batterie ❷ finché non si riesce ad estrarlo verso il basso passando sopra il cavo di collegamento. Sostituire le batterie con due batterie nuove del tipo Micro (LR03/AAA). Assicurarsi di installare le nuove batterie con la polarità corretta!
- Fissare di nuovo il vano batterie ❷ con il supporto display ❻.

9. Dati tecnici

- Prescrizioni: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Settore di tensione nominale: 12 V fino a AC/DC 690 V
- Settore di frequenza nominale f: 0 - 500 Hz
- Errore d'indicazione massimo: $U_n \pm 15 \%$, ELV $U_n + 0 \%$, - 15 %
- Impedenza (resistenza interna): 124 k Ω
- Circuito di misurazione corrente assorbita: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Indicazione della polarità: + LED, - LED
- Test conduttore esterno (indicazione della fase): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Controllo della continuità: 0 - ca. 100 k Ω , LED Ω ❿ + cicalino, corrente di controllo: max. 10 μA
- Categoria di sovratensione: CAT III 600 V, CAT II

690 V

- Tipo di protezione: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - prima cifra: antipolvere
- 4 - seconda cifra: Protetto contro i getti d'acqua
- max. duty ammissibile ciclo: 30 s (max. 30 secondi), 240 s off
- Batterie: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Peso: ca. 200 g
- Lunghezza del supporto display inclusa sonda di test: circa 207 mm.
- Lunghezza delle sonde di test: circa 15 mm
- Lunghezza delle linee di collegamento: ca. 1000 mm
- Settore della temperatura di esercizio e di immagazzinamento: da - 15 °C a + 55 °C (categoria climatica N)
- Umidità relativa dell'aria: dal 20 % al 96 % (categoria climatica)

10. Manutenzione generale

Pulire l'involucro all'esterno per pezzo di un panno pulito ed asciutto. Se presso le batterie o presso lo scomparto delle batterie si trovano impurità o depositi, ripulire anche queste aree per mezzo di un panno asciutto.

In caso di immagazzinamento prolungato rimuovere le batterie dall'apparecchio!

11. Protezione dell'ambiente



Alla fine del periodo di durata utile dell'apparecchio si prega di portarlo presso i centri di restituzione e raccolta esistenti.

Notkunarleiddæiningar PROFIPOL®+

Áður en þú takið spennuþrófarann PROFIPOL®+ í notkun: Lesið notkunarleiddæiningarnar og farið ávallt eftir fyrirmælunum um öryggisatriði!

Efnisyfirlit

1. Leiddæiningar um öryggisatriði
2. Lýsing á tækinu
3. Virkniprófun
4. Athugun hvort rafrás sé spennufri
5. Prófun á ytri leiddara (fasa)
6. Prófanir á samfelldni
7. Greining á rofnum leiðslum
8. Skipt um rafhlöður
9. Tæknilegar upplýsingar
10. Almenn viðhald
11. Umhverfisvernd

1. Leiddæiningar um öryggisatriði

- Notið aðeins tækið með því að taka um einangruðu handföngin ⑤ og ⑥ og gætið þess að snerta ekki prufpinnana ② og ③!
- Prófið spennumælinn bæði fyrir og eftir notkun þegar hann hefur verið notaður til að athuga hvort kerfið sé spennufritt! (sjá kafla 3). Notið ekki spennumælinn þegar einn eða fleiri vísar hans bíla eða hann virðist ekki vera tilbúinn til notkunar! Ef þetta á sér stað þarf að endurtaka prófun á hvort spenna sé til staðar með öðrum spennuþrófara.
- Spennuþrófarinn er aðeins nothæfur að hluta ef rafhladan er tómi! Einnig er hægt er að gera spennuþrófun með LED-vísiljósi ④ án rafhlada

- Aðeins skal nota spennuþrófarann innan þess nafnspennusviðs sem hann er gefinn upp fyrir og á rafkerfum sem eru allt að AC/ DC 690 V!
- Aðeins skal nota spennuþrófarann á rafrásam af yfirspennuflokki CAT III með mest 600 V eða yfirspennuflokki CAT II með mest 690 V fasa í jörð.
- Notið ekki tækið með rafhlöðuhólfíð opið.
- Spennuþrófarinn er ætlaður til að notkunar af rafvirkjum og aðilum sem hljóti hafa þjálfun í vinnu við rafmagn í tengslum við vinnuöryggi.
- LED-ljósið á þrepavísinum er til að sýna spennusviðið en er ekki ætlaður til mælinga.
- Tengid spennuþrófarann aldrei lengur en 30 sek. við spennu (mesta leyfilegi tengitími = 30 sek.)!
- Ekki skal taka spennuþrófarann í sundur!
- Verjið spennuþrófarann fyrir óhreindum og skemmdum á yfirborði mælisins.
- Til að forðast slys þarf að setja meðfylgjandi hlífir á prufupinnana eftir notkun meðfylgjandi setjið hlíf fyrir prufupinnana ① á!
- Hafið í huga að viðnám (innri mótstaða) spennuþrófarans hefur áhrif á birtingu truflunarspennu (sem eru tengd með rýmd eða spani)!

Eftir því hvert er innra viðnám spennuþrófarans eru ýmsir möguleikar á að birta tilkynningu um „rekstrarspenna til staðar“ eða „rekstrarspenna ekki til staðar“.

Spennuþrófari fyrir lágt viðnám (viðnám < 100 kΩ), truflunarspennu er eytt eða hún takmörkuð:

Spennuþrófari með tiltölulega lágt innra viðnám getur ekki birt allar truflunarspennur sem eru með upphafsgildi hærra en ELV (50 V AC/ 120 V DC) í samanburði við viðmiðunargildið 100 kΩ. Ef snerting verður við hlutina sem prófa á getur spennuþrófarinn ekki losað truflunarspennurnar tímabundið niður á stig sem er neðan við ELV; þegar spennuþrófarinn er tekinn burtu hækkar truflunarspennan aftur upp í upprunalegt gildi sitt.

Ef vísirinn „spenna til staðar“ logar ekki er mjög áriðandi að koma fyrir jarðtengingu áður en vinna er hafin.

Spennuþrófari fyrir hátt viðnám (viðnám > 100 kΩ): Truflunarspennur eru ekki bældar niður eða takmarkaðar:

Spennuþrófari með tiltölulega hátt viðnám sýnir ekki ótvírátt boðin „Rekstrarspenna ekki til staðar“ í samanburði við viðmiðunargildið 100 kΩ. Ef boðin „Spenna til staðar“ koma fram á einhverjum hlut sem talinn er vera aðskilinn frá kerfinu er mjög áriðandi að ganga úr skugga um og tryggja (til dæmis með notkun hentugs spennuþrófara sem getur greint á milli rekstrarspennu og truflunarspennu, sjónprófi á tengistað í rafmagnslögninni o.s.frv.) að ástandið „Rekstrarspenna ekki til staðar“ birtist varðandi hlutinn sem verið er að prófa og sannreyna að spennan sem spennuþrófarinn greinir sé truflunarspenna.

Spennuþrófarar sem geta greint á milli rekstrarspennu og truflunarspennu með því að tengja álag:

Spennuþrófari sem sýnir tvenns konar boð fyrir innra viðnám hefur staðist prófun á útfærslu sinni og uppbyggingu til að meðhöndla truflunarspennu og getur (inna tæknilegra marka) greint á milli rekstrarspennu og sýnt þá spennu sem til staðar er beint eða óbeint.

Raffræðileg tákni á tækinu:

Tákn	Merking
	Athugið að fara eftir því sem í gögnunum segir! Táknid sýnir að nauðsynlegt sé að fara eftir notkunarleiðbeiningunum til að forðast hættur
	Tækið eða búnaður með spennu
	AC riðspenna
	DC jafnspenna
	DC/AC jafn- og riðspenna
	Jörð (spenna í jörð)
	Þetta merki táknar hvernig rafhlöðurnar eru settar í þannig að pólur þeirra snúist rétt

2. Lýsing tækisins (mynd A)

- 1 Hlíf fyrir prufupinna
- 2 Prufupinni - (mínus)
- 3 Prufupinni + (plús)
- 4 Skynjarir fyrir leiðarasil
- 5 Handfang
- 6 Handfang með vísun
- 7 Rafhlöðuhólf
- 8 raut LED-ljós fyrir prufun á ytri leiðara (fasastefnuvísir)
- 9 LED-prepavísir
- 10 +/- LED-ljós pólunarvísir
- 11 Gult LED-ljós Ω fyrir Samfelldniþrúf/leiðarasil

3. Virkniprófun (mynd B)

- Athugið virkni spennumælisis bæði fyrir og eftir notkun þegar hann hefur verið notaður til að athuga hvort kerfi sé spennufritt!
- Skammhleypid prufupinna 2 og 3 til að prófa virkni suðarans og gula LED-ljóssins Ω 11 fyrir samfelldni.
- Skipta þarf um rafhlöðu þegar suðarinn, gula LED-ljósið Ω 11 ljósið fyrir samfelldni eða einpóla fasavísirinn 8 sína enga virkni.
- LED-ljósið í þrepavísinum 9 er óháð spennu frá rafhlöðunni.
- Prófid spennumælinn á þekktum spennugjöfum, t.d. á 230 V innstungu.
- Notið spennumælinn ekki ef spennuvísirinn, fasavísirinn og titringsmótorinn virka ekki!

4. Athugun á hvort spenna sé til staðar (mynd C/ D/ E)

- Þegar kerfi er prófað er athugað hvort það sé spennufritt með spennuvísinum á spennuprófanum og einpóla fasavísinum (fasavísirinn virkar aðeins á jarðtengdu riðspennukerfi). Ekki er ljóst hvort kerfið sé spennufritt fyrr en allar prufunarrásirnar gefa merki um að kerfið sé án spennu (spennuvísirinn og fasavísirinn).
- Látið báða prufupinnana 2 og 3 snerta snertistaðina sem á að prófa.
 - Styrkur spennunnar á kerfinu er sýndur á LED-ljósi þrepavísisins 9.
 - Riðspenna (AC) er sýnd með því að LED-ljósið + og LED-ljósið - lýsa samtímis.
 - Jafnspenna (DC) er sýnd með því að annað hvort LED-ljósið + eða LED-ljósið - lýsir. Pólunarvísirinn 10 sýnir pólun+ eða- sem kemur fram á prufupinna 3.

5. Athugun á ytri leiðara (fasavísi) (mynd E)

- Takið um handföngin 5 og 6 til að tryggja

viðnámstengingu við jörð.

- Snertið þann hluta kerfisins sem prófa á með prufupinninum 3.
- Við prufun á eins-póls ytri leiðara (fasa) þarf að gæta þess vandlega að snerta alls ekki prufupinnann 2 og hann sé ekki tengdur.
- Ef rauða LED-ljósið 8 blikkar á vísinum er ytri spenna (fasi) riðstraumsspennu á þessum snertistað.

Leiðbeiningar:

Hægt er að framkvæma prufun á einpóla ytri leiðara (fasavísi) á jarðtengdu rafveitukerfi frá 230 V 50 Hz/ 60 Hz (fasi í jörð). Hlíðarfatnaður og einangrandi aðstæður geta haft áhrif á virkna.

Athugið!

Aðeins er hægt að staðfesta að kerfið sé spennufritt með tveggja póla prufun.

6. Prufun á tengingu (mynd F)

- Prufun á tengingu skal gera á spennufrium snertistað og ef með þarf skal afhlaða þetta.
- Látið báða prufupinnana 2 og 3 snerta snertistaðina sem á að prófa.
- Við tengingu ($R < 100 \text{ k}\Omega$) heyrir hljóðmerki og gula LED-ljósið Ω 11 logar.
- Ef spenna er á prufunarstaðnum skiptir spennuprófarinn sjálfkrafa yfir í prufun á spennu og sýnir hver hún er.

7. Prufun á leiðarasil (mynd G)

- Prufunartækið á leiðarasil getur staðsett leiðarasil án snertingar á opnum leiðslum sem eru undir spennu.
- Haldið um vísihandfangið 6 of færið prufunartækið 4 yfir spennuleiðara (t.d. rafmagnssnúrukefli eða ljósakeðju) frá stefnu inngangsspennunnar (fasans) í áttina að hinum enda leiðslunnar.
- Ef leiðslan er ekki slitin, blikkar rauða LED-ljósið Ω 11 og sýnir samfelldni.
- Slitstaðurinn er auðkenndur með því að rauða LED-ljósið Ω 11 slokknar.

Leiðbeiningar:

Greiningartækið fyrir leiðarasil er hægt að nota á jarðtengdu rafveitukerfi frá 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fasi í jörð). Hlíðarfatnaður og einangrandi aðstæður geta haft áhrif á virkna.

8. Skipt um rafhlöðu (mynd H)

- Setjið ekki spennu á tækið meðan rafhlöðuhólfid 7 er opið!
- Rafgeymishólfid 7 er neðan á vísihandfanginu 6.
- Losið skrufuna á rafgeymishólfinu 7 það mikið að nægt sé að draga rafgeymishólfid 7 yfir tengileiðsluna niður á við. Skiptið út notuðum rafhlöðum og setjið í staðinn þrjár rafhlöður af gerðinni Micro (LR03/AAA). Gætið að því að láta pólauna snúa rétt á nýju rafhlöðunum!
- Skrufið rafgeymishólfid 7 aftur saman við vísihandfangið 6.

9. Tæknilegar upplýsingar:

- Reglugerðir: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3:2014
- Nafnspennusvið: 12 V til AC/DC 690 V
- Nafntíðnisvið f: 0 til 500 Hz
- Hámarks mælafrávik: $U_n \pm 15 \%$, $ELV U_n + 0 \%$, $- 15 \%$
- Viðnám (innri mótstaða): 124 k Ω
- Straumnotkun: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Pólunarvísir: + LED, - LED
- Prufun á ytri leiðara (fasa): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Prufun á samfelldni: 0 til um 100 k Ω , LED Ω 11 + suðari, prufuspenna: hámark 10 μA
- Yfirspennuflokkur: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Gerð verndar: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/ EN

60529)

5 - fyrsta kennistærð: Rykheldur

4 - önnur kennistærð: Vernd gegn vatnsúða

- Mesta leyfilegi mælitími:

30 sekúndur (mest 30 sek.), 240 sek. hvíld

- Rafhlaða: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)

- Þyngd u.þ.b. 200 g

- Lengd vísihandfangsins með prufupinna: um 207 mm

- Lengd prufupinnanna: um 15 mm

- Lengd Tengileiðslunnar: um 1000 mm

- Hitavið við notkun og í geymslu: - 15 °C til + 55 °C (loftslagsflokkur N)

- Rakastig: 20 % til 96 % (loftslagsflokkur N)

10. Almenn viðhald

Þrífð tækið að utan með hreinum, þurrum klút. Ef óhreinindi af völdum rafvökva eða hvítar útfellingar eru í grennd við rafhliðuna eða rafhliðuhólfíð skal einnig þrifa þetta með þurrum klút.

Við geymslu í lengri tíma þarf að taka rafhliðurnar úr tækinu!

11. Umhverfisvernd

	Þegar líftími tækisins og rafhlaðanna er á enda skal því fargað á tiltækri förgunar- og söfnunarstöð.
--	---

Bruksanvisning PROFIPOL® +

Før du tar spenningsindikatorene PROFIPOL® + i bruk: Les bruksanvisningen, og alle sikkerhetsanvisningene!

Innholdsfortegnelse

1. Sikkerhetsanvisninger
2. Apparatbeskrivelse
3. Funksjonstest
4. Funksjonstest for å teste at det ikke er noen spenning i systemet
5. Ytterledertesting (faseindikator)
6. Gjennomgangstesting
7. Kabelbruddetektor
8. Batteriskifte
9. Tekniske data
10. Generelt vedlikehold
11. Miljøvern

1. Sikkerhetsanvisninger

- Hold alltid apparatet i de isolerte håndtakene ⑤ og ⑥ under bruken, og ikke berør testspissene ② og ③!
- Umiddelbart før bruk må man bruke spenningsmåleren for å kontrollere spenningen i systemet, og fravær av spenning etter bruk (se avsnitt 3)! Spenningsindikatorene må ikke brukes hvis en eller flere av visningene ikke fungerer, eller det ikke kan fastlegges at apparatet er klart til bruk. Kontrollen gjentas da med en annen spenningsmåler.
- Når batteriet er tomt, har spenningsindikatorene kun begrenset funksjon! En to-pols spenningskontroll via LED-nivåindikatoren ⑨ er mulig selv uten batterier.
- Spenningsindikatorene må kun brukes innenfor det angitte merkespenningsområdet og i elektriske anlegg på opp til AC/DC 690!
- Spenningsindikatorene må kun brukes i strømkretser med overspenningskategori CAT III med

maks. 600 V eller overspenningskategori CAT II med maks 690 V jordleder.

- Ikke bruk apparatet med åpent batterirom.
- Spenningstesteren er konstruert for bruk av kvalifiserte elektrikere og spesialtrente personer i forbindelse med gode arbeidsrutiner.
- LED-nivåvisningene brukes til å vise spenningsområdet, og er ikke ment for målingsformål.
- Opprette en spenning tester for mer enn 30 sekunder spenning (maksimal innkoblingsvarighet = 30 s)
- Spenningsindikatoren må ikke tas fra hverandre!
- Beskytt spenningsindikatoren mot smuss og skader på overflaten.
- Sett på den medfølgende testpissbeskytteren ① på testspissen etter bruk av spenningsindikatoren, for å beskytte mot personskader!
- Vær oppmerksom på påvirkende impedans (indre motstand) av spenningstesteren som viser interferensspenning (kapasitivt eller induktivt koplet)!

Afhengig av den interne impedansen til spenningsstesteren, finnes det i nærvær av støyspenning ulike alternativer som viser «driftsspenning tilstedeværelse» eller «driftsspenning finnes ikke».

Spenningsstestere for lav impedans (Impedans < 100 kΩ), forstyrrelsesspenning er undertrykt eller redusert:

En spenningsstester med forholdsvis lav indre impedans blir sammenlignet med referanseverdien 100 kΩ, og viser ikke alle støyspenninger med ett startverdi over ELV (50 V AC/120 V DC). Ved kontakt med de delene som skal testes kan spenningsstesteren temporært redusere interferensspenning ved utladning til et nivå under ELV; etter fjernelse av spenningsstestere vil interferensspenning anta dens opprinnelige verdi igjen.

Når «spenning til stede» ikke vises, er det sterkt anbefalt at du setter jordingsenheten før du starter arbeidet.

Spenningsstestere for høy impedans (Impedans > 100 kΩ): Forstyrrelsesspenning er ikke undertrykt eller redusert:

En spenningsstester med relativt høy indre impedans vises ikke klart i forhold til referanseverdien på 100 kΩ eksisterende forstyrrelsesspenning «driftsspenning til stede». Når «spenning til stede» vises på en del som gjelder separat i anlegget, er det sterkt anbefalt med ytterligere tiltak (eksempel: Ved hjelp av en passende spenningsstester av stand til driftsspenning for forstyrrelser for spenning er forskjellig, visuelt inspeksjon av separasjonspunkt i det elektriske nettverket, etc.) «Ingen driftsspenning» av den del som skal testes for å påvise og bestemme at spenningen som indikeres av spenningsstesteren er en interferensspenningstilstand.

Spenningsstestere som er i stand til å skille av lasten, som opererer spenning for forstyrrelsesspenning:

En spenningsstester med angivelse av de to verdiene i den indre impedansen har bestått testen av utforming /konstruksjon av behandlingen av støyspenninger, og må skilles (innenfor de tekniske begrensninger) i stand til driftsspenning for interferensspenning og fremvise den eksisterende spenningsstypen direkte eller indirekte.

Symboler på apparatet:

Symbol	Betydning
	Viktig dokumentasjon! Symbolet angir at guiden er beskrevet i håndboken, for å unngå eventuelle risikoen
	Apparat eller utstyr under spenning under arbeidet

	AC vekselstrøm
	DC likestrøm
	DC/AC likestrøm og vekselstrøm
	Earth (spenning til jord)
	Dette symbolet viser hvordan batteriene skal legges inn, med riktig polretning

2. Apparatbeskrivelse (bilde A)

- 1 Testspissbeskyttelse
- 2 Testspiss - (negativ)
- 3 Testspiss + (positiv)
- 4 Sensor for kabelbruddetektor
- 5 Håndtak
- 6 Visningshåndtak
- 7 Batterifag
- 8 Rød LED ∇ ytterledertesting (faseindikator)
- 9 LED-nivåvisning
- 10 +/- LED-er for polaritetsvisning
- 11 Gul LED Ω for gjennomgangstesting (lyser)/kabelbruddetektor (blinker)

3. Funksjonstest (bilde B)

- Kontroller spenningsindikatoren funksjon umiddelbart før og etter bruk!
- Prober 2 og 3 kortslett til driften av summeren og den gule LED Ω 11 ved passering for å undersøke.
- Batteribytte er nødvendig når summeren, den gule LED Ω 11 for passasje eller den monofaseindikatoren 9 ikke har noen funksjon.
- LED-nivåindikatoren 9 opererer uavhengig av batterispenningen.
- Test spenningsindikatoren på kjente spenningskilder, f.eks. en 230 V stikkontakt.
- Ikke bruk spenningsmåleren når ikke spenningsindikatoren og faseindikatoren ikke virker.

4. Funksjonstest for å teste at det ikke er noen spenning i systemet (bilde C/ D/ E)

Ved installasjonsverifisering kontrolleres fravær av spenning i systemet ved å kontrollere spenningsindikator, monofaseindikatoren (fase virker bare i jordet vekselstrøm). Fraværet av spenning på anlegget er bare til stede når begge testkreter fra forsyningsignal (spenningsvisning og fasevisning)

- Plasser de to testspissene 2 og 3 på anleggsdelen som skal testes.
- Spenningsverdien vises i LED-nivåvisningen 9.
- Vekselstrøm (AC) vises ved at + LED og - LED begynner å lyse samtidig.
- Likestrøm (DC) vises ved at enten + LED eller - LED begynner å lyse. Polaritetsindikatoren 10 er den spenning som påtrykkes den positive testspissene 3 polaritet + eller - lyser.

5. Ytterledertesting (faseindikator) (bilde E)

- Bruk hele overflaten på håndtakene 5 og 6 for å sikre en kapasitiv kobling mot jord.
- Plasser testspissene 3 på anleggsdelen som skal testes.
- Forsikre deg om at testspissen 2 ikke berøres under enpolet ytterledertesting (faseindikator), og at den er kontaktfri.
- Hvis den røde LED-en 8 i visningsfeltet lyser, foreligger det på denne anleggsdelen på ytterlederen (fase) vekselstrøm.

Merk:

Enpolet ytterledertesting (faseindikator) er mulig i jordede nett fra 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fase mot jord). Verneklær og isolerende foranstaltninger på bruksstedet kan virke inn på funksjonen.

NB!

En tilførsel må i tillegg bli bestemt av en to-polet test.

6. Gjennomgangstest (bilde F)

- Gjennomgangstesten utføres på en spenningsfri anleggsdel, utlad hvis nødvendig alle kondensatorer.
- Plasser de to testspissene 2 og 3 på anleggsdelen som skal testes.
- Ved gjennomgang ($R < 100 \text{ k}\Omega$) høres en signaltone, og den gule LED-en Ω 11 for gjennomgang begynner å lyse.
- Hvis det foreligger spenning på teststedet, kobler spenningsindikatoren automatisk om til spenningsindikerer og viser den aktuelle spenningen.

7. Kabelbruddetektor (bilde G)

- Kabelbruddetektor lokaliserer berøringsløst kabelbrudd i ledninger som ligger åpent og står under spenning.
- Bruk hele overflaten på visningshåndtaket 6 og før detektoren 4 over en spenningsførende ledning (f.eks. len kabeltrommel eller lyskjede), fra innmatningspunktet (fase) og i retning mot den andre enden av ledningen.
- Så lenge linjen ikke blir avbrutt, lyser den gule lampen opp Ω 11 for passasje.
- Kabelbruddpunktet er lokalisert når den grønne LED-en Ω 11 slutter å lyse.

Merk:

Kabelens pause detektor kan jordet fra 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fase til jord) brukes. Isolerende beskyttende klær og stedlige forhold kan påvirke funksjonen.

8. Batteriskifte (bilde H)

- Ikke koble et apparat til spenningen med batterirommet 7 åpent!
- Batterirommet 7 ligger i den nedre delen av håndtakdisplay 6.
- Løse skruen på batterirommet 7 så langt at batterirommet 7 kan trekkes over tilkopplingsledningen nedover. Bytt ut batteriene med to nye batterier av typen Micro (LR03/AAA). Pass på at du legger de nye batteriene i med riktig polretning!
- Skrut på batterirommet 7 på nytt med håndtaket 6.


9. Teknisk data

- Forskrift: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Merkespenningsområde: 12 V til AC/DC 690 V
- Merkefrekvensområde: 0 til 500 Hz
- Maks. visningsfeil: $U_n \pm 15\%$, ELV $U_n + 0\% - 15\%$
- Impedans (indre motstand): 124 k Ω
- Strømopptak målesløyfe: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Polaritetsvisning: + LED, - LED
- Ytterledertesting (faseindikator): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Gjennomgangstesting: 0 til ca. 100 k Ω , LED Ω 11 + summer, prøvestrøm: maks. 10 μA
- Overspenningskategori: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Kapslingsgrad: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - det første referansenummeret: Støvtett
- 4 - andre referansenummeret: Beskyttet mot vannstråler
- maks. tillatte driftssyklus: 30 s (maks. 30 sekunder), 240 s off
- Batteri: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Vekt: ca. 200 g
- Lengde på indikator håndterer inkl prøven: ca 207 mm.
- Lengde på prøven: ca 15 mm
- Lengde på tilkoblingskabel: 1000 mm
- Drifts- og oppbevaringstemperaturområde: - 15 °C til + 55 °C (Klimakategori N)
- Relativ luftfuktighet: 20 % til 96 % (Klimakategori N)

10. Generelt vedlikehold

Rengjør kapslingen utvendig med en ren klut. Ved smuss eller avleiringer i batteriområdet eller batterirommet, rengjør også disse med en tør klut. Ta ut batteriene hvis apparat skal lagres i lengre periode!

11. Miljøvern



Bruk tilgjengelige avfallsinnsamlingssystemer og resirkuleringsordninger, når apparatet er uttjent og skal kastes.

Bedieningshandleiding PROFIPOL® +

Voordat u de spanningstester PROFIPOL® + gebruikt: Lees de bedieningshandleiding en neem in ieder geval de veiligheidsinstructies in acht!

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies
2. Apparaatbeschrijving
3. Functiecontrole
4. Controle van de installatie op spanningloosheid
5. Buitengeleider testen (faseweergave)
6. Doorgangstest
7. Kabelbreukdetector
8. Batterij vervangen
9. Technische gegevens
10. Algemeen onderhoud
11. Milieubescherming

1. Veiligheidsinstructies

- Het apparaat mag bij het gebruik alleen worden vastgenomen aan de geïsoleerde handgrepen ⑤ en ⑥ en de teststaven ② en ③ mogen niet worden aangeraakt!
- Controleer vlak voor en na het gebruik ter controle van de spanningloosheid van de installatie de spanningszoeker ten aanzien van zijn functionaliteit! (zie hoofdstuk 3). De spanningstester mag niet worden gebruikt, wanneer de functie van één of meerdere indicators uitvalt of wanneer er geen gebruiksklare toestand kan worden vastgesteld! De controle dient dan met een andere spanningszoeker te worden herhaald.
- De spanningstester kan bij lege batterijen slechts beperkt worden gebruikt! Een tweepolige spanningscontrole met de LED-niveau-indicator ⑨ is ook zonder batterijen mogelijk.
- De spanningstester mag alleen binnen het aangegeven nominale spanningsbereik en in elektrische installaties tot AC/DC 690 V worden gebruikt!
- De spanningstester mag alleen worden gebruikt in stroomcircuits van overspanningscategorie CAT III met maximum 600 V of overspanningscategorie CAT II met maximum 690 V geleider tegen aarde.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een geopend batterijvak.
- De spanningstester is bedoeld voor gebruik door elektriciens en in de elektrotechniek opgeleide personen in combinatie met veilige werkwijzen.
- De graduele LED-indicator dient om het spanningsbereik weer te geven en is niet bestemd voor meetdoeleinden.
- Het creëren van een spanningstester voor meer dan 30 seconden spanning (maximaal toegestane inschakelduur ID = 30 seconden)

- De spanningstester mag niet worden gedemonstreerd!
- De spanningstester moet worden beschermd tegen verontreinigingen en beschadigingen van het behuizingoppervlak.
- Als bescherming tegen lichamelijke letsels moet na gebruik van de spanningstester de meegeleverde teststaafbescherming ① worden aangebracht op de teststaven!
- Merk op dat de impedantie (inwendige weerstand) van de spanningstester de weergave van stoorspanningen (capacitief of inductief gekoppeld) beïnvloedt!

Afhankelijk van de inwendige impedantie van de spanningstester zijn er, in aanwezigheid van stoorspanning, verschillende mogelijkheden voor de weergave "bedrijfsspanning aanwezig" of "bedrijfsspanning niet aanwezig".

Laagohmige spanningstester (impedantie < 100 kΩ), stoorspanning wordt onderdrukt of verlaagd:

Een spanningstester met relatief lage inwendige impedantie zal in vergelijking met de referentiewaarde 100 kΩ niet alle stoorspanningen weergeven met een oorsprongwaarde boven ELV (50 V AC/ 120 V DC). Bij contact met de te testen delen kan de spanningstester de stoorspanningen door ontlading tijdelijk tot een niveau onder ELV verlagen; na het verwijderen van de spanningstester zal de stoorspanning echter weer haar oorspronkelijke waarde aannemen.

Wanneer de indicatie "spanning aanwezig" niet verschijnt, is het ten stelligste aan te bevelen de aaringsinrichting in te leggen voor met de werken wordt begonnen.

Hoogohmige spanningstester (impedantie > 100 kΩ): Stoorspanning wordt niet onderdrukt of verlaagd:

Een spanningstester met relatief hoge inwendige impedantie zal in vergelijking met de referentiewaarde 100 kΩ bij aanwezige stoorspanning "bedrijfsspanning niet aanwezig" niet eenduidig aangeven. Wanneer de aanduiding "spanning aanwezig" verschijnt bij een component die als gescheiden van de installatie geldt, is het dringend aan te bevelen met de komende maatregelen (bijvoorbeeld: gebruik van een geschikte spanningstester die een onderscheid kan maken tussen bedrijfsspanning en stoorspanning, visuele controle van het scheidingspunt in het elektrisch net, enz.) de toestand "bedrijfsspanning niet aanwezig" van het te testen onderdeel aan te tonen en vast te stellen dat de door de spanningstester aangegeven spanning een stoorspanning is.

Spanningstesters die door belastingsbijschakeling een onderscheid kunnen maken tussen bedrijfsspanning en stoorspanning:

Een spanningstester met vermelding van twee waarden van de inwendige impedantie, is geslaagd in de test van zijn uitvoering/ constructie voor de behandeling van stoorspanningen en is (binnen de technische grenzen) in staat een onderscheid te maken tussen bedrijfsspanning en stoorspanning en het aanwezige spanningstype direct of indirect weer te geven.

Symbolen op het apparaat:

Symbool	Betekenis
	Belangrijke documentatie! Het symbool geeft aan dat de gids beschreven in de handleiding, om risico's te vermijden
	Apparaat of uitrusting voor het werken onder spanning
	AC wisselspanning
	DC gelijkspanning

	DC/AC gelijk- en wisselspanning
	Aarde (spanning naar aarde)
	Dit symbool geeft de juiste plaatsingsrichting van de batterijpolen aan

2. Apparaatbeschrijving (afbeelding A)

- 1 Teststaafbescherming
- 2 Teststaaf - (negatief)
- 3 Teststaaf + (positief)
- 4 Sensor van de kabelbreukdetector
- 5 Handgreep
- 6 Indicatoregreep
- 7 Batterijvak
- 8 Rode LED ∇ voor het testen van de buitengeleider (faseweergave)
- 9 Graduele LED-indicator
- 10 +/- LED's van de polariteitsindicatie
- 11 Gele LED Ω voor doorgangstest/ kabelbreukdetector

3. Functiecontrole (afbeelding B)

- Onmiddellijk voor en na het gebruik moet de spanningsmeter worden gecontroleerd op zijn werking!
- Testpennen 2 en 3 kortsluiten om de werking van de zoemer en de gele LED Ω 11 op doorgang te controleren.
- De batterij moet worden vervangen als de zoemer, de gele LED Ω 11 voor doorgang of de eenpolige fase-indicator 8 geen functie vertoont.
- De LED-niveau-indicator 9 werkt onafhankelijk van de batterijspanning.
- Test de spanningsmeter op bekende spanningsbronnen bijv. op een 230 V-contactdoos.
- Gebruik de spanningszoeker niet, wanneer spanningsindicator en fase-indicator niet correct functioneren!

4. Controle van de installatie op spanningloosheid (afbeelding C/D/E)

Tijdens de controle van de installatie controleert u de spanningsvrijheid van de installatie door de spanningsindicatie en de eenpolige fase-indicatie te controleren (fase-indicatie werkt alleen in geaard wisselspanningsnet). De spanningsvrijheid van de installatie is alleen verzekerd wanneer beide controlekringen spanningsvrijheid aangeven (spanningsindicatie en fase-indicatie)

- Leg de beide teststaven 2 en 3 tegen de te testen installatieonderdelen.
- De omvang van de aanwezige spanning wordt weergegeven via de graduele LED-indicator 9.
- Wisselspanningen (AC) worden weergegeven door het gelijktijdig oplichten van de + LED en van de - LED.
- Gelijkspanningen (DC) worden weergegeven door het oplichten van de + LED of van de - LED. Met de polariteitsindicator 10 wordt de op de positieve testpen 3 aanwezige polariteit + of - aangegeven.

5. Buitengeleider testen (faseweergave) (afbeelding E)

- Neem de beide handgrepen 5 en 6 over het volledige oppervlak vast om een capacitieve koppeling tegen aarde te garanderen.
- Leg de teststaaf 3 tegen het te testen installatieonderdeel.
- Zorg er daarbij in ieder geval voor dat bij de eenpolige buitengeleidertest (faseweergave) de teststaaf 2 niet wordt aangeraakt en deze contactvrij blijft.
- Wanneer de rode LED ∇ 8 in het indicatieveld brandt, dan ligt op dit installatieonderdeel de buitengeleider (fase) van een wisselspanning.

tengeleider (fase) van een wisselspanning.

Opmerking:

De eenpolige buitengeleidertest (faseweergave) is mogelijk in het geaarde netwerk vanaf 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fase tegen aarde). Beschermende kleding en isolerende lokale omstandigheden kunnen de werking negatief beïnvloeden.

Let op!

Spanningsvrijheid moet bovendien worden vastgesteld door een tweepolige controle.

6. Doorgangstest (afbeelding F)

- De doorgangstest moet worden uitgevoerd op spanningsvrij geschakelde installatieonderdelen, eventueel moeten condensatoren worden ontladen.
- Leg de beide teststaven 2 en 3 tegen de te testen installatieonderdelen.
- Bij doorgang ($R < 100 \text{ k}\Omega$) weerklinkt er een geluidssignaal en de gele LED Ω 11 voor doorgang brandt.
- Wanneer er op het testpunt een spanning aanwezig is, dan schakelt de spanningsmeter automatisch om op spanningsmeting en wordt dit weergegeven.

7. Kabelbreukdetector (afbeelding G)

- De kabelbreukdetector lokaliseert contactloos kabelbreuken aan open liggende en onder spanning staande leidingen.
- Neem de indicatiehandgreep 6 over het volledige oppervlak vast en ga met de detector 4 over een leiding die onder spanning staat (bijv. kabeltrommel of lichtketting), van het voedingspunt (fase) in de richting van het andere leidinguiteinde.
- Zolang de leiding niet onderbroken is, brandt de gele LED Ω 11 voor doorgang.
- Het kabelbreukpunt is gelokaliseerd, zodra de gele LED Ω 11 dooft.

Opmerking:

De kabelbreuk detector kan geaard stopcontact van 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fase naar aarde) worden gebruikt. Isolerende beschermende kleding en de plaatselijke omstandigheden kunnen invloed hebben op de functie.

8. Batterij vervangen (afbeelding H)

- Het apparaat mag niet onder spanning worden gezet bij een geopend batterijvak 7!
- Het batterijvak 7 bevindt zich in het onderste gedeelte van de indicatiegreep 6.
- Draai de schroef van het batterijvak 7 ver genoeg los, zodat het batterijvak 7 over de verbindingsschroef langs onder kan worden afgetrokken. Vervang de lege batterijen door twee nieuwe batterijen van het type Micro (LR03/AAA). Let op de juiste plaatsingsrichting van de batterijpolen!
- Schroef het batterijvak 7 weer op de indicatiegreep 6.

9. Technische gegevens

- Voorschriften: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Nominale spanningsbereik: 12 V tot AC/DC 690 V
- Nominale frequentiebereik f: 0 tot 500 Hz
- Maximale indicatiefout: $U_n \pm 15 \%$, ELV $U_n + 0\%$ - 15%
- Impedantie (inwendige weerstand): 124 k Ω
- Stroomopname: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Polariteitsindicatie: + LED, - LED
- Testen van de buitengeleider (faseweergave): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Doorgangstest: 0 tot ca. 100 k Ω , LED Ω 11 + zoemer, teststroom: maximum 10 μA
- Overspanningscategorie: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Beschermingsgraad: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/

EN 60529)

5 - eerste cijfer: Stofdicht

4 - tweede cijfer: Beschermde tegen straalwater

- max. toegestane Inschakelduur: 30 s (max. 30 seconden), 240 s uit
- Batterij: 2 x micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Gewicht: ca. 200 g
- Lengte van de indicatiegreep incl. testpen: ca. 207 mm
- Lengte van de testpennen: ca. 15 mm
- Lengte van de verbindingsleiding: ca. 1000 mm
- Temperatuurbereik voor werking en opslag:
 - 15 °C tot + 55 °C (klimaatcategorie N)
- Relatieve luchtvochtigheid: 20 % tot 96 % (klimaatcategorie N)

10. Algemeen onderhoud

Reinig de behuizing aan de buitenkant met een schone, droge doek. Indien er verontreinigingen of afzettingen aanwezig zijn in het gebied van de batterij of van de batterijbehuizing, dan reinigt u ook deze met een droge doek.

Verwijder de batterijen uit het apparaat bij een langdurige opslag!

11. Milieubescherming



Lever het apparaat aan het einde van zijn levensduur in bij de beschikbare recycling- en inzamelsystemen.

Instrukcja obsługi PROFIPOL® +

Przed użyciem próbnika napięcia PROFIPOL® + należy: przeczytać instrukcję obsługi i koniecznie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa!

Spis treści

1. Wskazówki bezpieczeństwa
2. Opis urządzenia
3. Kontrola działania
4. Sprawdzenie braku napięcia w urządzeniu
5. Sprawdzenie przewodu zewnętrznego (wskaźnik faz)
6. Próba przepływu
7. Wykrywacz przerwania kabla
8. Wymiana baterii
9. Dane techniczne
10. Konserwacja ogólna
11. Ochrona środowiska naturalnego
1. Wskazówki bezpieczeństwa
 - Przy używaniu urządzenia trzymać za izolowane chwytaki ❶ i ❷ dotykając końcówek ❸ oraz ❹!
 - Próbnik napięcia sprawdzić na prawidłowość działania bezpośrednio przed użyciem oraz po użyciu go do kontroli braku napięcia w urządzeniu (zobacz ustęp 3)! Próbniaka napięcia nie można używać, jeśli funkcja jednego z wskaźników lub wielu wskaźników nie działa lub jest nie rozpoznawalna! Następnie sprawdzenie powtórzyć przy pomocy innego próbniaka napięcia.
 - Przy wyladowanej baterii funkcje próbniaka napięcia są ograniczone! Przeprowadzenie dwubiegowej kontroli napięcia poprzez diodowy wskaźnik stopniowy ❸ jest możliwe także bez baterii.
 - Z próbniaka napięcia można korzystać tylko w podanym zakresie napięcia znamionowego oraz w urządzeniach elektrycznych do AC/DC 690 V!
 - Próbnik napięcia może być użyty tylko w obwo-

dach prądowych kategorii przepięcia CAT III do max. 600 V lub kategorii przepięcia CAT II do max. 690 V przewodu względem ziemi.

- Urządzenia nie używać przy otwartym schowku na baterie.
- Wskaźnik napięcia jest przeznaczony do użytku przez specjalistów-elektryków i osoby po przeszkoleniu elektrotechnicznym przy zastosowaniu bezpiecznych procedur.
- Świecąca dioda zakresów służy do wyświetlania zakresu napięcia, ale nie jest przewidziana do celów pomiaru.
- Tworzenie testerem napięcia przez ponad 30 sekund napięcia (maksymalny czas włączenia ED = 30 s)
- Próbniaka napięcia nie wolno rozmontowywać!
- Powierzchnię zewnętrzną obudowy próbniaka napięcia należy chronić przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.
- Aby po użyciu próbniaka napięcia zabezpieczyć się przed skaleczeniem należy na jego ostre końcówki nałożyć do tego celu przewidziane ochroniacze ❶!
- Należy pamiętać, że impedancja (rezystancja wewnętrzna) wskaźnika napięcia wpływa na wskazanie wartości napięcia zakłócającego (podłączenie pojemnościowe lub indukcyjne)!

W zależności od wewnętrznej impedancji wskaźnika napięcia, w razie wystąpienia napięcia zakłócającego istnieją różne możliwości wskazania statusu „występuje napięcie robocze” lub „nie występuje napięcie robocze”.

Małooporowy wskaźnik napięcia (impedancja < 100 kΩ), napięcie zakłócające jest tłumione lub obniżane:

W porównaniu z wartością referencyjną 100 kΩ wskaźnik napięcia ze stosunkowo niską impedancją wewnętrzną nie wskaże wszystkich wartości napięcia zakłócającego przy wartości pierwotnej powyżej ELV (50 V AC/ 120 V DC). Przy kontakcie z kontrolowanymi elementami wskaźnik napięcia może tymczasowo obniżyć wartości napięcia zakłócającego poprzez rozładowanie do poziomu poniżej ELV; jednak po usunięciu wskaźnika napięcie zakłócające ponownie wzrośnie do pierwotnej wartości.

Jeśli nie pojawia się wskazanie „występuje napięcie”, zdecydowanie zaleca się zastosowanie urządzenia uziemiającego przed rozpoczęciem prac.

Wielkooporowy wskaźnik napięcia (impedancja > 100 kΩ): napięcie zakłócające nie jest tłumione lub obniżane:

W porównaniu z wartością referencyjną 100 kΩ wskaźnik napięcia ze stosunkowo wysoką impedancją wewnętrzną nie wskaże jednoznacznie przy występowaniu napięcia zakłócającego statusu „nie występuje napięcie robocze”. Jeśli wskazanie „występuje napięcie” pojawia się przy elemencie, który jest odłączony od instalacji, zdecydowanie zaleca się poprzez wykonanie dodatkowych czynności (np.: zastosowanie odpowiedniego wskaźnika napięcia, który umożliwia rozróżnienie napięcia roboczego od napięcia zakłócającego, kontrola wzrokowa miejsca odłączenia w sieci elektrycznej itp.) potwierdzenie statusu „nie występuje napięcie robocze” kontrolowanego elementu i stwierdzenie, że napięcie wskazywane przez wskaźnik jest napięciem zakłócającym.

Wskaźniki napięcia, które umożliwiają rozróżnienie napięcia roboczego od napięcia zakłócającego:

Wskaźnik napięcia z opcją wskazania dwóch wartości wewnętrznej impedancji uzyskał pozytywny wynik kontroli wykonania/ konstrukcji w zakresie obsługi napięcia zakłócającego i umożliwia (w ramach granic technicznych) rozróżnienie napięcia roboczego i napięcia zakłócającego oraz bezpośrednio lub pośrednio sprawdzenie typu występującego napięcia.

Symbol na urządzeniu:

Symbol	Znaczenie
	Ważna dokumentacja! Symbol wskazuje, że podręcznik z instrukcją, aby uniknąć ryzyka
	Urządzenie lub wyposażenie do pracy pod napięciem
	AC napięcie przemienne
	DC napięcie stałe
	DC/ AC napięcie stałe / przemienne
	Ziemia (napięcie do masy)
	Ten symbol pokazuje ustawienie baterii do włożenia zgodnie z biegunami

2. Opis urządzenia (rysunek A)

- 1 Ochroniacze końcówek
- 2 Końcówka próbnika - (ujemny)
- 3 Końcówka próbnika + (dodatni)
- 4 Czujnik wykrywacza przerwania kabla
- 5 Chwyt
- 6 Chwyt wskaźnika
- 7 Schowek na baterie
- 8 Dioda czerwona do kontroli przewodu zewnętrznego (wskaźnik fazy)
- 9 Świecąca dioda zakresów
- 10 +/- Dioda wskaźnika biegunowości
- 11 Dioda żółta Ω do próby przepływu/ przerwanie kabla

3. Kontrola działania (rysunek B)

- Bezpośrednio przed jak też po użyciu próbnika napięcia sprawdzić jego działanie!
- Zwrócić końcówki kontrolne 2 i 3 w celu kontroli działania brzęczyka i żółtej diody Ω 11 symbolizującej przepływ.
- Wymiana baterii jest konieczna wtedy, gdy nie działa brzęczyk, żółta dioda Ω 11 symbolizująca przepływ lub jednobiegunowy wskaźnik fazy 8.
- Diodowy wskaźnik stopniowy 9 pracuje niezależnie od napięcia baterii.
- Proszę sprawdzić próbnik napięcia na znanych źródłach napięcia, np. na gniazdku wtyczkowym 230 V.
- Nie używać wskaźnika napięcia, jeśli wskazanie napięcia i wskazanie fazy nie działają prawidłowo!

4. Sprawdzenie braku napięcia w urządzeniu (rysunek C/ D/ E)

Podczas kontroli instalacji należy sprawdzić, czy instalacja jest odłączona od źródła napięcia, poprzez kontrolę wskazania napięcia i jednobiegunowego wskazania fazy (wskazanie fazy działa tylko przy uziemionej sieci napięcia przemiennego). Instalacja jest odłączona od źródła napięcia tylko wtedy, gdy oba obwody kontrolne sygnalizują brak dopływu napięcia (wskazanie napięcia i wskazanie fazy).

- Przyłożyć obydwie końcówki próbnika 2 oraz 3 do sprawdzanych części urządzenia.
- Wysokość załączonego napięcia będzie pokazywana na świecącej diodzie zakresów 9.
- Napięcie stałe (DC) będzie pokazywane poprzez zabłyśnięcie diody + LED albo diody -. Wskazanie biegunowości 10 pokazuje **biegunowość** + lub - na dodatniej końcówce kontrolnej 6.

5. Sprawdzenie przewodu zewnętrznego (wskaźnik fazy) (rysunek E)

- Proszę objąć całą powierzchnią chwyt 5 oraz 6, aby uzyskać pojemnościowe sprzężenie względem ziemi.
- Proszę przyłożyć końcówki próbnika 3 do części

sprawdanego urządzenia.

Proszę koniecznie zwrócić uwagę na to, aby przy sprawdzaniu jednobiegunowego przewodu zewnętrznego (wskaźnik fazy) końcówka 2 nie była dotykana i pozostawała bezstykowo.

- Jeśli w polu wskaźnika zaświeci się czerwona dioda 8, to oznacza, że ta część przewodu zewnętrznego (faza) jest pod napięciem przeciwnym.

Wskazówka :

Sprawdzanie jednobiegunowego przewodu zewnętrznego (wskaźnik fazy) w uziemionej sieci od 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (faza względem ziemi) jest możliwe. Odzież ochronna oraz izolacyjne warunki lokalizacji mogą mieć wpływ na tą funkcję.

Uwaga!

Odłączenie od napięcia należy stwierdzić dodatkowo poprzez dwubiegunową kontrolę.

6. Próba przepływu (rysunek F)

- Próbę przepływu przeprowadzać na częściach instalacji nie będących pod napięciem, kondensatory w razie potrzeby rozładować.
- Proszę przyłożyć obie końcówki próbnika 2 i 3 do sprawdzanej części.
- Przy przepływie ($R < 100 \text{ k}\Omega$) usłyszymy sygnał a żółta dioda przepływu Ω 11 się zaświeci.
- Jeśli miejsce kontroli znajduje się pod napięciem, to próbnik napięcia automatycznie przechodzi do sprawdzania tegoż napięcia i pokazuje jego wartość.

7. Wykrywacz przerwania kabla (rysunek G)

- Wykrywacz przerwania kabla lokalizuje bezdotykowo przerwy na swobodnie leżących oraz będących pod napięciem przewodach.
- Proszę objąć całą powierzchnią chwyt wskaźnika 6 i poprowadzić wykrywacz 4 ponad przewodem będącym pod napięciem (np. bęben kablów albo łańcuch żarówek) od źródła zasilania (fazy) do drugiego końca.
- Jeśli przewód nie jest przerwany, świeci żółta dioda Ω 11 symbolizująca przepływ.
- Miejsce przerwanie kabla zostanie zlokalizowane gdy żółta dioda Ω 11 wygaśnie.

Wskazówka :

Czujka zbijcia kabel może uziemione zasilanie 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (faza do ziemi) są używane. Ubrania ochronne i stany w miejscu może wpływać na funkcję.

8. Wymiana baterii (rysunek H)

- Przy otwartym schowku na baterie próbnika 7 nie podłączać do napięcia!
- Schowek na baterie 7 znajduje się w dolnej części uchwytu wskaźnika 6.
- Odkręcić śrubę schowka na baterie 7 na tyle, by można było opuścić schowek 7 przez kabel łączący. Wymienić zużyte baterie na dwie nowe baterie typu Micro (LR03/AAA). Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe położenie biegunów nowych baterii!
- Przykręcić schowek na baterie 7 ponownie do uchwytu wskaźnika 6.

9. Dane techniczne


- Przepisy: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Zakres napięcia znamionowego: 12 V do AC/ DC 690 V
- Zakres częstotliwości znamionowej f: 0 do 500 Hz
- Maksymalny błąd wskazań: $U_n \pm 15 \%$, ELV $U_n + 0 \%$ - 15 %
- Impedancja (rezystancja wewnętrzna): 124 k Ω
- Prąd pobierany: $I_s < 6,0 \text{ mA}$ (690 V)
- Wskazanie biegunowości: dioda +, dioda -
- Kontrola przewodu zewnętrznego (wskazanie fazy): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Próba przepływu: 0 do ok. 100 k Ω , dioda Ω 11 +

- brzęczyk, прąd пробієрчы: max. 10 μ A
- Катеґорія зепієція: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Родзай охроны: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - пiєршы wskазнік: пытосzczельны
- 4 - другі wskазнік: охрона пiєд струмiєнем воды
- Max. dopuszczalne Cykl pracy: 30 s (maks. 30 sekund), 240 s off
- Батэіе: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Ciężar: ok. 200 g
- Длугосć уchwytu wskазніка з коңсцквкą контролнą: ok. 207 mm
- Длугосć коңсцквек контролных: ok. 15 mm
- Длугосć пiєрвуду лąцзасцго: ok. 1000 mm
- Zakres temperatury pracy oraz składowania: - 15 °C do + 55 °C (kategoria klimatu N)
- Względna wilgotność powietrza: 20 % do 96 % (kategoria klimatu N)

10. Konserwacja ogólna

Proszę zewnętrzną część obudowy czyścić czystą oraz suchą ściereczką. Jeśli w obrębie baterii lub schowka na baterie zgromadziły się zanieczyszczenia albo osady, to należy je usunąć suchą ściereczką. Przy dłuższym składowaniu baterie należy wyjąć z próbnika!

11. Ochrona środowiska naturalnego



Po osiągnięciu końca żywotności urządzenia należy je oddać w punkcie przeznaczonym do utylizacji zużytych narzędzi oraz urządzeń.

- С разряженными батарейками работоспособность индикатора напряжения ограничена! Проверка напряжения с помощью ступенчатого светодиодного индикатора ➊ на двух полюсах возможна также без батарей.
- Индикатор напряжения разрешается использовать только для указанных интервалов напряжения и на электрических установках с напряжением переменного или постоянного тока до 690 В!
- Индикатор напряжения разрешается использовать только в электрических цепях категории перенапряжения CAT III с не более, чем 600 В или категории перенапряжения CAT II с не более, чем 690 В фазы относительно земли.
- Не эксплуатировать прибор с открытым отсеком для батареек.
- Индикатор напряжения предназначен для использования специалистами-электриками и лицами с электротехническим образованием с соблюдением безопасных методов работы.
- Светодиодная ступенчатая индикация служит для указания интервала напряжения, она не служит для измерения.
- Создание тестер напряжения более чем на 30 секунд напряжение (максимально допустимое время включения ED = 30 с)!
- Индикатор напряжения не разрешается разбирать!
- Поверхность корпуса индикатора напряжения необходимо защищать от загрязнения и повреждений.
- В качестве защиты от ранения необходимо после использования индикатора напряжения надеть защитные колпачки на измерительные щупы ➋!
- Необходимо учитывать, что полное (внутреннее) сопротивление индикатора напряжения влияет на индикацию напряжения помех (емкостная или индуктивная наводка)!

В зависимости от внутреннего сопротивления индикатора напряжения при наличии напряжения помех существуют разные варианты индикации «Рабочее напряжение имеется» или «Рабочее напряжение отсутствует».

Низкоомный индикатор напряжения (внутреннее сопротивление < 100 кОм), напряжение помех подавляется/снижается.

Индикатор напряжения с относительно низким внутренним сопротивлением по сравнению с эталонным значением 100 кОм не будет отображать все напряжения помех с исходным значением выше сверхнизкого напряжения (ELV, 50 В перем. тока / 120 В пост. тока). При контакте с проверяемыми деталями индикатор напряжения может временно подавлять напряжения помех до уровня ниже сверхнизкого напряжения (ELV); после удаления индикатора напряжения напряжения помех восстанавливается до исходного значения.

Если индикация «Напряжение имеется» не появляется, настоятельно рекомендуется перед началом работ установить заземляющее устройство.

Высокоомный индикатор напряжения (внутреннее сопротивление > 100 кОм): напряжение помех не подавляется/снижается.

Индикатор напряжения с относительно высоким внутренним сопротивлением по сравнению с эталонным значением 100 кОм не будет однозначно отображать «Рабочее напряжение отсутствует» при наличии напряжения помех. Если индикация «Напряжение имеется» появляется на детали, которая считается отсоединенной от установки, настоятельно рекомендуется с помощью дополнительных мер (например, использование подходящего индикатора напряжения, способного отличить рабочее напряжение от напряжения помех, визу-

Инструкция по эксплуатации PROFIPOL® +

Перед использованием индикатора напряжения PROFIPOL® +: прочитайте, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации и обязательно соблюдайте указания по технике безопасности!

Содержание

1. Указания по технике безопасности
2. Описание прибора
3. Проверка работы
4. Контроль отсутствия напряжения какой-либо установкой
5. Контроль фазового провода
6. Проверка прохождения
7. Детектор повреждения кабеля
8. Замена батареек
9. Технические данные
10. Общее техническое обслуживание
11. Охрана окружающей среды

1. Указания по технике безопасности
- При использовании брать в руки прибор за изолированные ручки ➊ и ➋ и не прикасаться к испытательным щупам ➌ и ➍!
- Непосредственно перед и после использования прибора, необходимо для контроля отсутствия напряжения на установке, проверить индикатор напряжения на его функционирование (см. раздел 3)! Индикатор напряжения не разрешается использовать, если функция одной или нескольких индикаций не действует или прибор выглядит неработоспособным. Контроль следует, затем повторить с другим прибором индикатора напряжения.

альная проверка места соединения в электросети и пр.) подтвердить состояние «Напряжение отсутствует» на проверяемой детали и удостоверить, что отображаемое индикатором напряжение является напряжением помех.

Индикаторы напряжения, способные посредством подключения нагрузки отличить рабочее напряжение от напряжения помех.

Индикатор напряжения с указанием двух значений внутреннего сопротивления прошел проектные/конструктивные испытания для работы с напряжениями помех и (в предельном техническом диапазоне) способен отличать рабочее напряжение от напряжения помех и обеспечивать прямое или опосредованное отображение имеющегося вида напряжения.

Символы на приборе:

Символ	Значение
	Важная документация! Этот символ указывает, что в руководстве описано в руководстве, чтобы избежать любого риска
	Прибор или оборудование для работы под напряжением
	AC переменное напряжение
	DC постоянное напряжение
	DC/AC постоянное и переменное напряжение
	Земля (напряжение относительно земли)
	Этот символ указывает на правильную полярность положение батареек

2. Описание прибора (рис. А)

- 1 Защитный колпачок щупов
- 2 Испытательный щуп - (отрицательный)
- 3 Испытательный щуп + (положительный)
- 4 Сенсор детектора повреждения кабеля
- 5 Ручка
- 6 Ручка с дисплеем
- 7 Отсек батарей
- 8 Красный светодиод для проверки внешнего провода (Индикация фаз)
- 9 Светодиоды индикации уровня
- 10 Светодиоды +/- индикации полярности
- 11 Желтый светодиод Ω для проверки прохождения/ детектор повреждения кабеля

3. Проверка работы (рис. В)

- Непосредственно перед использованием и после использования индикатора напряжения проверить работоспособность!
- Замкнуть накоротко измерительные щупы 2 и 3, чтобы проверить функцию зуммера и желтого светодиода Ω 11 индикации целостности цепи.
- Замена батарей необходима, если зуммер, желтый светодиод Ω 11 индикации целостности цепи или однополюсный индикатор фазы 8 не работают.
- Светодиодный ступенчатый индикатор 9 работает независимо от напряжения батарей.
- Произведите проверку индикатора напряжения на известных источниках напряжения, например в розетке 230 В.
- Не используйте индикатор напряжения, если индикация напряжения и фазы не работает надлежащим образом!

4. Контроль отсутствия напряжения какой-либо установки (рис. С/ D/ Е)

При проверке установки проверьте отсутствие на ней напряжения посредством контроля индикатора напряжения и однополюсного индикатора фаз (индикатор фаз действует только в заземленных сетях переменного тока). Отсутствие напряжения установки обеспечивается только в том случае, если обе контрольные цепи сигнализируют отсутствием напряжения (индикатор напряжения и фаз).

- Приложите оба испытательных щупа 2 и 3 к подлежащим контролю частям электроустановки.
- Величина имеющегося напряжения указывается с помощью светодиодов индикации уровня напряжения 9.
- Индикация переменных напряжений (AC) производится одновременным свечением светодиода + и светодиода -.
- Индикация постоянных напряжений (DC) производится свечением светодиода + или светодиода -. С помощью индикатора полярности 10 производится индикация полярности + или - на положительном измерительном щупе 3.

5. Проверка внешнего провода (Индикация фаз) (рис. Е)

- Обхватите по всей поверхности ручки 5 и 6, чтобы обеспечить емкостное соединение с землей.
- Приложите испытательный щуп 3 к проверяемой части электроустановки. Обязательно обратите внимание на то, чтобы при однополюсной проверке внешнего провода (Индикация фаз) испытательный щуп 2 не имел контакта и ничего не касался.
- Если на дисплее загорается красный светодиод 8, то к этой части электроустановки подключен внешний провод (фаза) переменного напряжения.

Указание:

Однополюсная проверка внешнего провода (Индикация фаз) возможна в заземленной сети напряжением более 230 В, 50 Гц/ 60 Гц (фаза относительно земли). Спектр дежиде и условия изоляции местоположения могут нарушить функцию.

Внимание!

Дополнительно необходимо удостоверить отсутствие напряжения на двух полюсах.

6. Проверка прохождения (рис. F)

- Проверка прохождения тока должна проводиться на не находящихся под напряжением частях электроустановки, при известных условиях необходимо разрядить конденсаторы.
- Приставьте оба измерительных щупа 2 и 3 к подлежащей проверке части установки.
- При прохождении тока ($R < 100 \text{ k}\Omega$) раздается звуковой сигнал и загорается желтый светодиод Ω 11 прохождения тока.
- При наличии напряжения на месте измерения индикатор напряжения автоматически переключает на контроль напряжения и указывает его величину.

7. Детектор обрыва кабеля (рис. G)

- Детектор обрыва кабеля локализирует без прикосновения обрыв кабеля на открытых и находящихся под напряжением проводах.
- Полностью обхватите ручку 6 и проведите детектор 4 по находящейся под напряжением проводке (например, кабельной катушке или гирлянде) от места ввода питания (фаза) по направлению к другому концу провода.
- Пока цепь не разорвана, желтый светодиод Ω 11 целостности цепи горит.

- Повреждение кабеля обнаружено, как только желтый светодиод Ω 11 гаснет.

Указание:

Детектор обрыва кабеля может заземленной от 230 В, 50 Гц / 60 Гц (между фазой и землей) использоваться. Изоляционные защитную одежду и условий может повлиять на функцию.

8. Замена батареек (рис. Н)

- Не измеряйте напряжением прибором с открытым отсеком для батареек 7!
- Отсек батареек 7 находится в нижней части индикаторной ручки 6.
- Выкрутить винт отсека батареек 7, так чтобы можно было стянуть отсек 7 по соединительному кабелю вниз. Установить вместо разряженных батареек две новые батареи типа Micro (LR03/AAA). При установке новых батареек обратите внимание на правильную полярность!
- Снова прикрутить отсек батареек 7 к индикаторной ручке 6.

9. Технические данные

- Правила: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Интервалы номинального напряжения: 12 В - AC/DC 690 В
- Интервал номинальной частоты f: 0 - 500 Гц
- Макс. погрешность индикации: $U_n \pm 15\%$, $ELV U_n + 0\%$ - 15 %
- Полное (внутреннее) сопротивление: 124 кОм
- Потребление тока: $I_s < 6,0$ мА (690 В)
- Индикация полярности: + светодиод, - светодиод
- Проверка внешнего провода (Индикация фаз): $\geq U_n$ 230 В, 50 Гц / 60 Гц
- Проверка прохождения тока: 0 - около 100 кОм, светодиод Ω 11 + зуммер, испытательный ток не более 10 μ А
- Категория перенапряжения: CAT III 600 В, CAT II 690 В
- Тип защиты: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
5 – первая цифра кода: пыленепроницаемый
4 – вторая цифра кода: защита от брызг воды
максимум допустимая нагрузка: 30 с (макс. 30 секунд), 240 с выкл
- Батарейки: две микробатарейки, LR03/AAA (1,5 В)
- Масса: около 200 г
- Длина индикаторной ручки с измерительным щупом: около 207 мм
- Длина измерительных щупов: около 15 мм
- Длина соединительного кабеля: около 1000 мм
- Интервал температуры эксплуатации и хранения: - 15 °C - + 55 °C (категория климата N)
- Относительная влажность: 20 % - 96 % (категория климата N)

10. Общее техническое обслуживание

Очищайте прибор снаружи чистой и сухой тряпкой. Если в области батареек или в корпусе отсека батареек имеются загрязнения или отложения, очистите их сухой тряпкой.

При длительном хранении прибора вытаскивайте батарейки из прибора!

11. Защита окружающей среды



По окончании срока службы сдайте прибор в имеющиеся пункты утилизации.

Bruksanvisning PROFIPOL® +

Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder spanningsprovaren PROFIPOL® +.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsanvisningar
2. Funktionsbeskrivning
3. Spanningsprovaren
4. Kontroll av spänningsfriheten
5. Provning av fasledare
6. Genomgångsprovning
7. Kabelbrottsdetektor
8. Batteribyte
9. Tekniska data
10. Allmän skötsel
11. Miljöinformation

1. Säkerhetsanvisningar

- Håll alltid spanningsprovaren i de isolerade handtagen 5 och 6 under mätningen. Vidrör EJ någon av provspetsarna 2 och 3!
- Spanningsprovaren skall funktionstestas både direkt före och direkt efter användning (se punkt 3). Spanningsprovaren får inte användas om minst en av indikeringarna inte visar något värde eller om funktionen uteblir helt. En annan spanningsprovare skall då användas för att testa spanningsprovaren.
- Spanningsprovaren fungerar bara till viss del när batterierna är tomma! Ett tvåpoligt spänningstest via LED-nivåindikator 9 är möjligt även utan batterier.
- Spanningsprovaren får endast användas inom specificerat märkspänningsområde och på elsystem upp till AC/DC 690 V.
- Spanningsprovaren får endast användas i strömkretsar enligt överspänningskategori CAT III med max. 600 V eller överspänningskategori CAT II med en ledare på max. 690 V mot jord.
- Spanningsprovaren får inte användas med öppet batterifack.
- Spanningstestaren är konstruerad för att användas av behörig elektriker och specialutbildade personer i samband med säkra arbetsrutiner.
- Lysdioderna (LED) visar endast spänningsområdet och är inte till för mätningssändamål.
- Skapa en spanningsprovare för mer än 30 sek under spänning (max. tillåten inkopplingstid ED = 30 s)!
- Spanningsprovaren får inte tas isär.
- Spanningsprovarens hölje skall skyddas mot skador och smuts.
- För att man inte skall kunna skada sig på provspetsarna skall dessa förses med bifogade skyddshåttor 1 när spanningsprovaren inte skall användas under en längre tid.
- Observera att impedansen (inre motståndet) i testaren påverkas av störningsspänningar (kopplad kapacitivt eller induktivt)!

Beroende på den inre impedansen i spänningstestaren finns det på grund av närvaro av störningsspänning olika alternativ som visar "driftspänning tillgänglig" eller "driftspänning inte tillgänglig".

Spänningstestare för låg impedans (Impedans < 100 k Ω), spänningsstörningar undertrycks eller minskas

En spänningstestare med relativt låg inre impedans som jämförs med referensvärdet 100 k Ω visar inte alla störningsspänningar med ett begynnelsevärde över ELV (50 V AC/ 120 V DC). Vid kontakt med de

delar som ska testas kan spänningstestaren minska störningsspänningen genom tillfällig urladdning till en nivå under ELV; men efter avlägsnande av spänningsdetektor antas störningsspänningen sitt ursprungliga värde på nytt.

När "spänning tillgänglig" inte visas är det starkt rekommenderat att införa den jordade enheten innan arbetet påbörjas.

Spänningstestare för hög impedans (Impedans > 100 kΩ): Störningsspänning undertrycks eller minskas inte:

En spänningsprovare med relativt hög inre impedans visas inte tydligt i förhållande till referensvärdet på 100 kΩ befintlig störningsspänning "driftspänning". När "spänning tillgänglig" visas gällande en separat del i anläggningen rekommenderas starkt ytterligare åtgärder (till exempel: Med hjälp av en lämplig spänningsdetektor kunna mäta om driftspänning och störningsspänningen är annorlunda, visuell kontroll av separationspunkten i elnätet, mm.) och tillståndet "driftspänning inte tillgänglig" av den del som skall testas för att bevisa och bestämma om den spänning som anges av spänningstestaren är en interferensspänning.

Spänningsdetektorerna kan skilja av belastningen, som verkar som spänning hos interferensspänningen:

En spänningstestare med två värden angivna på den inre impedansen har klarat testet av utformningen/ konstruktionen för behandling av störningsspänningar och måste särskiljas (inom tekniska gränser) med förmågan för driftspänning och störningsspänning och måste visa den befintliga spänningstypen direkt eller indirekt.

Symboler på spänningsprovaren:

Symbol	Betydelse
	Viktig dokumentation! Symbolen visar att guiden som beskrivs i handboken, för att undvika risker
	Instrument eller utrustning för arbete under spänning
	Växelspänning (AC)
	Likspänning (DC)
	Lik- och växelström (DC/AC)
	Jord (spänning till jord)
	Denna symbol visar hur batterierna skall placeras så att polerna hamnar rätt

2. Funktionsbeskrivning (bild A)

- 1 Skyddshättor
- 2 Provspets - (negativ)
- 3 Provspets + (positiv)
- 4 Sensorn till kabelbrottsdetektor
- 5 Handtag
- 6 Displayhandtag
- 7 Batterifack
- 8 Röd lysdiod ⚡ för provning av fasledare
- 9 Spänningsindikering (LED)
- 10 +/- LED-dioder för polaritetsvisning
- 11 Gul lysdiod Ω för genomgångsprovning/ kabelbrottsdetektor

3. Spänningsprovaren (bild B)

- Spänningsprovaren skall funktionstestas både direkt före och direkt efter användning.
- Ledning 2 och 3 kortsluter summerns funktion och den gula lysdioden Ω 11 för att kontrollera kontinuitet.
- Batteribyte är nödvändig när summern, den gula lysdioden Ω 11 för passage eller den enpoliga fasindikatorn 8 inte lyser.

- LED-nivåindikator 9 fungerar oberoende av batterispänningen.
- Testa spänningsprovaren på kända spänningskällor, t.ex. på ett 230 V-vägguttag.
- Spänningsprovaren får inte användas om spänningsindikeringen eller fasindikeringen inte fungerar felfritt!

4. Kontroll av spänningsfriheten (bild C/ D/ E)

Vid kontrollinstallation, kontrollera frånvaro av spänning i systemet genom att se på spänningsindikatorn och den enpoliga fasindikatorn (fasindikatorn fungerar bara vid jordat). Frånvaron av spänningen i anläggningen kan påvisas endast med båda testkretsarna från försörjningssignalen (spänningsvisning och fasindikatorn)

- Anslut båda provspetsarna 2 och 3 till den anläggningsdel som skall provas.
- Den aktuella spänningen visas med lysdioderna på spänningsindikeringen 9.
- Växelspänningar (AC) visas genom att lysdiod + och lysdiod - blinkar till samtidigt.
- Likspänningar (DC) visas genom att lysdiod + eller lysdiod - blinkar till. Om polariteten visar 10 är spänningen som anbringas till den positiva ledningen 8 Polaritet + eller - visas.

5. Provning av fasledare (bild E)

- Greppa helt om handtagen 5 och 6 för att garantera kapacitiv koppling mot jord.
- Anslut provspets 3 till den anläggningsdel som skall provas.
- Var noga med att inte vidröra provspetsen 2 under mätningen!
- När den röd lysdioden ⚡ 8 lyser till på displayen har denna anläggningsdel en fasledare med växelspänning.

Obs!

Den enpoliga provningen av fasledare kan utföras först vid minst 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fas mot jord) i jordade nät. Funktionen kan påverkas av skyddsklädsel och av isolationsförhållandena på mätplatsen.

OBS!

En spänningsleverans skall dessutom påvisas genom ett tvåpolstest.

6. Genomgångsprovning (bild F)

- Genomgångsprovning genomförs på spänningsfria anläggningsdelar. Vid behov måste kondensatorerna först laddas ur.
- Anslut både provspetsarna 2 och 3 till de anläggningsdelar som skall provas.
- Vid genomgång (R < 100 kΩ) hörs en ljudsignal samtidigt som den gula lysdioden Ω 11 för genomgång lyser till.
- Om ett provställe står under spänning kopplas spänningsprovaren automatiskt om till spänningsprovning samtidigt som den anger detta.

7. Kabelbrottsdetektor (bild G)

- Kabelbrottsdetektorn lokaliserar beröringsfritt kabelbrott i frilagda ledningar som står under spänning.
- Greppa helt om displayhandtaget 6 och för detektorn 4 över en spänningsförande ledning (t.ex. en kabeltrumma eller ljuskedja) från inmatningsstället (fasen) i riktning mot den andra änden på ledningen.
- Så länge strömmen inte avbryts tänds den gula lysdioden Ω 11.
- När den gula lysdioden Ω 11 sloknar betyder det att kabelbrottet har lokaliserats.

OBS!

Kabelbrott Detektorn kan jordat från 230 V, 50 Hz/ 60 Hz (fas till jord) används. Isoleringsskyddskläder och platsförhållanden kan påverka funktionen.

8. Batteribyte (bild H)

- Spänningsproven får inte anslutas till spänningsförändare eller om batterifacket 7 är öppet!
- Batterifacket 7 finns i den nedre delen av handtaget 6.
- Lossa skruven på batterifacket 7 så långt att batterifacket 7 kan dras nedåt över anslutningskabeln. Byt ut batterierna mot två nya batterier av typen Micro (LR03/AAA). Var noga med att batteripolerna hamnar rätt!
- Skruva fast batterifacket 7 igen med indikatorhandtaget 6.

9. Tekniska data

- Standard: SS-EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Märkspänningsområde: 12 V till AC/DC 690 V
- Märkfrekvensområde f: 0 till 500 Hz
- Max. visningsfel: $U_n \pm 15\%$, $ELV U_n + 0\% - 15\%$
- Impedans (ingångsresistans): 124 k Ω
- Strömförbrukning: $I_s < 6,0$ mA (690 V)
- Polaritetsvisning: + LED, - LED
- Undersökning av yttre ledare (fasindikering): $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Genomgångsprovning: 0 till ca 100 k Ω , LED Ω 1 + summersignal, testström: max. 10 μ A
- Överspänningskategori: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Kapslingsklass: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - första referensnumret: Dammskyddad
- 4 - andra referensnumret: Skyddad mot rinnande vatten
- max. tillåtna Kapacitet: 30 s (max. 30 sekunder), 240 s av
- Batteri: 2 st. Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Vikt: ca 200 g
- Längd på indikatorhandtag inkl. ledare: ca 240 mm
- Längd på ledarna: ca. 15 mm
- Förbindningskabelns längd: ca 1000 mm
- Drift- och lagringstemperatur: - 15 °C till + 55 °C (klimatkategori N)
- Relativ luftfuktighet: 20 % till 96 % (klimatkategori N)

10. Allmän skötsel

Rengör höljet med en ren och torr trasa. Smuts eller avlagringar i batteriområdet eller på batterihöljet kan också tas bort med en torr trasa. Ta ur batterierna ur spänningsproven om den inte skall användas under en längre tid.

11. Miljöinformation



Förbrukad produkt skall lämnas in på lämplig återvinningsstation.

PROFIPOL® + Kullanım Kılavuzu

PROFIPOL® + voltaj test cihazını kullanmadan önce: Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyarak burada bulunan güvenlik bilgi notlarına uyunuz!

İçindekiler

1. Emniyet bilgileri
2. Cihaz açıklaması
3. Fonksiyon kontrolü
4. Bir tesisin gerilim içerip içermediğinin kontrol

edilmesi

5. Harici iletken testi (faz göstergesi)
6. Geçirgenlik testi
7. Kablo kopuğu bulucu detektörü
8. Pili değiştirme
9. Teknik Veriler
10. Genel bakım
11. Çevre koruması

1. Emniyet bilgisi

- Kullanım sırasında cihazı sadece izolasyonlu yerlerinden 5 ve 6 tutup test uçlarına 2 ve 3 kesinlikle dokunmayınız!
- Hemen kullanmadan önce ve kullandıktan sonra tesiste elektrik olup olmadığını kontrol etmek için gerilim kontrol aletinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz! (bakınız Bölüm 3). Bir veya birden fazla göstergeyi devre dışı kalması veya fonksiyona hazır olmadığı görüldüğü takdirde voltaj test cihazı kullanılamaz! Kontrol işlemi daha sonra başka bir gerilim ölçüm aletiyle yinelenmelidir.
- Voltaj test cihazı pil boşaldığı zaman sınırlı şekilde işlevselliğe sahiptir! LED kademe göstergesi 9 üzerinden iki kutuplu gerilim kontrolü pil olmadan da mümkündür.
- Voltaj test cihazı sadece belirtilen nominal gerilim alanında AC/DC 690 V elektrik tesisatlarında kullanılabilir!
- Gerilim test cihazı sadece Maks. 600 V düzeyindeki CAT III yüksek voltaj kategorisi ile Maks. 690 V iletken CAT II yüksek voltaj kategorisinde topraklanmış halde kullanılabilir.
- Cihaz, pil yuvası açılmadan kullanılmalıdır.
- Gerilim test cihazı, uzman elektrik teknisyenleri ve elektroteknik açıdan bilgilendirilmiş olan kişiler tarafından kullanım için güvenli çalışma yöntemleri ile tasarlanmıştır.
- LED kademe göstergesi voltaj aralığının ekrana getirilmesine yarar ve ölçüm yapmak için düzenlenmiştir.
- 30 saniyeden daha fazla gerilim bir gerilim test cihazı (maksimum izin verilen açma süresi ED = 30s) oluşturma!
- Voltaj test cihazı kesinlikle sökülmemelidir!
- Voltaj test cihazı kirden ve kasa üst yüzeyinin hasar görmesinden korunmalıdır.
- Yaralanmalardan korunmak amacı ile voltaj test cihazı kullanıldıktan sonra test uçlarına pakette bulunan test ucu koruma çubuğu 1 takılmalıdır!
- Gerilim test cihazının empedansının (iç direnç), girişim geriliminin göstergesini (kapasitif veya endüktif bağlı) etkilediğini dikkate alın!

Gerilim test cihazının iç empedansına bağlı olarak girişim gerilimi mevcut olduğunda, "İşletme gerilimi mevcut" veya "İşletme gerilimi mevcut değil" göstergesi için farklı seçenekler mümkündür.

Düşük ohm'lu gerilim test cihazı (Empedans < 100 k Ω), girişim gerilimi bastırılır veya düşürülür:

Düşük iç empedansa sahip bir gerilim test cihazı, 100 k Ω referans değerine göre başlangıç değeri ELV'nin (50 V AC/ 120 V DC) üzerinde olan tüm girişim gerilimlerini göstermez. Test edilecek olan parçalarla temas halinde gerilim test cihazı, girişim gerilimlerini deşarj ederek geçici olarak ELV'nin altına kadar bir seviyeye düşürülebilir; ancak gerilim test cihazı çıkarıldıktan sonra, girişim gerilimi tekrar başlangıç değerine döner.

"Gerilim mevcut" göstergesi gösterilmezse, çalışmalara başlamadan önce bir topraklama tertibatının takılması mutlaka önerilir.

Yüksek ohm'lu gerilim test cihazı (Empedans > 100 k Ω): Girişim gerilimi bastırılmaz veya düşürülmez:

Yüksek iç empedansa sahip bir gerilim test cihazı, 100 k Ω referans değerine göre girişim gerilimi mevcut olduğunda "İşletme gerilimi mevcut değil" durumunu

belirgin bir şekilde göstermez. "Gerilim mevcut" göstergesi, tesisin ayrılmış olan bir parçada gösterilirse, ek önlem olarak (Örnek: işletme gerilimini girişim geriliminden ayırabilen uygun bir gerilim test cihazının kullanımı, elektrik şebekesinde ayırma yerinin gözle kontrolü vs.) test edilecek olan parçanın "İşletme gerilimi mevcut değil" durumunun kanıtlanması ve gerilim test cihazı tarafından gösterilen gerilimin bir girişim gerilimi olduğunu tespit edilmesi mutlaka önerilir.

Yük uygulamasının yapılmasıyla işletme gerilimini girişim geriliminden ayırabilen gerilim test cihazı: İki iç empedans değeri belirlen bir gerilim test cihazı, girişim gerilimleri işlemlerine yönelik olarak model / konstrüksiyon testinde başarılı oldu ve (teknik sınırlar içerisinde) işletme gerilimini girişim geriliminden ayırabilmekte ve mevcut gerilim tipini doğrudan veya dolaylı olarak gösterebilmektedir.

Cihaz üzerindeki sembolleri:

Sembol	Anlam
	Önemli belgeleri! Sembol kılavuzda herhangi risklerden kaçınmak için, kılavuzda açıklanan belirtilir
	Voltaj altında çalışmaya izin veren cihaz veya donanım
	AC alternatif akım
	DC sabit akım
	DC/AC sabit ve alternatif akım
	Toprak (toprak gerilim)
	Bu semboller kutuplarını doğru takmak için pillerin yönünü gösterir

2. Cihaz açıklaması (Resim A)

- 1 Test ucu koruma çubuğu
- 2 Test ucu - (negatif)
- 3 Test ucu + (pozitif)
- 4 Kablo kopuğu arama detektör sensörü
- 5 Tutacak
- 6 Gösterge tutacağı
- 7 Pili yuvası
- 8 Harici iletken testi için kırmızı LED (faz göstergesi)
- 9 LED kademe göstergesi
- 10 +/- Polarite gösterge LED'leri
- 11 Sarı LED Ω / kablo kopuğu arama detektörü

3. Fonksiyon kontrolü (Resim B)

- Kullanımın hemen öncesinde ve sonrasında voltaj test cihazının işlevliğini teste edin!
- Sesli ikaz cihazının ve sarı LED'lerin Ω fonksiyonunu geçiş bakımından kontrol etmek için test ucu 2 ve 3'e kısa devre uygulayın.
- Geçiş için sesli ikaz cihazı, sarı LED Ω veya tek kutuplu faz göstergesi 8 çalışmadığında, piller değiştirilmelidir.
- LED kademe göstergesi 9, pil geriliminden bağımsız olarak çalışır.
- Voltaj test cihazını bildiğiniz voltaj kaynaklarında, örneğin 230 voltluk prizlerde deneyebilirsiniz.
- Gerilim göstergesi ve faz göstergesi kusursuz bir şekilde çalışmıyorsa, gerilim test cihazını kullanmayın!

4. Bir tesisin gerilim içerip içermediğinin kontrol edilmesi (Resim C/ D/ E)

Test kontrolü esnasında tesiste gerilim olmadığını gerilim göstergesini ve tek kutuplu faz göstergesini (faz göstergesi sadece topraklanmış alternatif gerilim şebekesinde çalışır) kontrol ederek tespit edebilirsiniz.

Tesis sadece her iki kontrol devresinde gerilimin olmadığı bildirildiğinde gerilimsizdir (gerilim göstergesi ve faz göstergesi)

- Her iki test ucunu 2 ve 3'ü test edilecek cihaza takınız.
- Bağlanan voltajın düzeyi LED kademe göstergesi 9 ile ekrana getirilir.
- Alternatif akımlar (AC) + LED ve - LED'in eş zamanlı olarak yanması ile ekrana getirilir.
- Sabit akımlar (AC) + LED veya - LED'in yanması ile ekrana getirilir. Kutupluluk göstergesi 10 üzerindeki pozitif test ucunda mevcut olan kutupluluk + veya - gösterilir.

5. Harici iletken testi (faz göstergesi) (Resim E)

- Toprağa karşı kapasitif bağlantıyı sağlamak amacı ile 5 ve 6 tutma yerlerini komple kavrayınız.
- Test uçlarını 3 test edilecek cihaz parçasına bağlayınız.
- Bunu yaparken tek kutuplu harici iletken testinde (faz göstergesi) test ucunun 2 temas etmemesine ve temassız kalmasına özen gösteriniz.
- Gösterge alanında kırmızı LED 8 yandığı takdirde, harici iletkenin (faz) bu cihaz kısmında alternatif akım mevcuttur.

Bilgi:

Tek kutuplu harici iletken testi (faz göstergesi) topraklı şebekede 230 V, 50 Hz/60 Hz'den itibaren (toprağa karşı faz) mümkündür. Koruma giysileri ve izolasyonlu ortama bağlı özel durumlar bu fonksiyona kısıtlama getirebilir.

Dikkat!

Gerilimin mevcut olmadığı ilave olarak iki kutuplu bir kontrol ile tespit edilmelidir.

6. Geçirgenlik testi (Resim F)

- Geçirgenlik testinin voltajsız cihaz parçalarında yapılması gerekir, gerekmesi durumunda kondansatörlerle deşarj işlemi yapılmalıdır.
- Her iki test ucunu 2 ve 3'ü test edilecek cihaza takınız.
- Geçiş sırasında ($R < 100 \text{ k}\Omega$) bir sinyal sesi çıkar ve geçiş gösteren yeşil LED Ω 11 yanar.
- Test edilecek yerde voltaj varsa, voltaj test cihazı otomatik olarak voltaj testine geçer ve bunu gösterir.

7. Kablo kopuğu arama detektörü (Resim G)

- Kablo kopuğu arama detektörü temassız biçimde açık ve voltaj altında bulunan hatlardaki kablo koptuklarını yerini belirler.
- Ekran tarafından tutma yerini 6 komple kavrayarak voltaj bulunduran bir hat (örneğin kablo sarğı veya ışıık zinciri) üzerinden detektörü 4 besleme mahalli (faz) yönünden hattın diğer ucuna geçiniz.
- Hat kesilmediği sürece, geçiş için sarı LED Ω 11 yanar.
- Yeşil LED Ω 11 sönüğü zaman, kablunun koptuğu yer belirlenmiş demektir.

Bilgi:

Kablo kırılma dedektörü V, 50 Hz/60 Hz (toprak-faz) kullanılarak 230 güç topraklanmış olabilir. Korumucu giysi ve site koşulları Yalıtım fonksiyonunu etkileyebilir.

8. Pili değişikliği (Resim H)

- Cihaz, pil yuvası açık halde iken akıma bağlanmamalıdır 7!
- Pili yuvası 7, gösterge kolunun 6 alt kısmındadır.
- Pili yuvasının 7 vidasını pil yuvası 7 bağlantı kablosu üzerinden aşağıya doğru çekilebilecek kadar gevşetin. Tüklenen pilleri Micro (LR03/AAA) tipi iki yeni pille değiştirin. Lütfen yeni pillerin kutuplarının doğru şekilde oturmasına özen gösteriniz.
- Pili yuvasını 7 tekrar gösterge kolu 6 ile birlikte vıdalayın.

9. Teknik Veriler

- Yönerge: DIN EN 61243-3: 2015, IEC 61243-3: 2014
- Nominal gerilim aralığı: 12 V ila AC/DC 690 V
- Nominal frekans aralığı f: 0 ila 500 Hz arası
- Maksimum gösterge hatası: $U_n \pm \% 15$, ELV $U_n + 0 \% - \% 15$
- Empedans (iç direnç): 124 k Ω
- Ölçüm çemberi voltaj girişi: $I_s < 6,0$ mA (690 V)
- Polarite göstergesi: + LED, - LED
- Harici iletken (faz göstergesi) ve faz alanı testi: $\geq U_n$ 230 V, 50 Hz/ 60 Hz
- Geçirgenlik testi: 0 ila yakl. 100 k Ω , LED Ω **II** + alarm, test akımı: maks. 10 μ A
- Aşırı voltaj kategorisi: CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Koruma türü: IP 54 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- 5 - birinci kod numarası: Toz geçirmez
- 4 - ikinci kod numarası: Su huzmelerine karşı korumalı
- maks. izin görev döngüsü: 30 s (maks. 30 saniye), 240 s kapalı
- Pil: 2 x Micro, LR03/AAA (1,5 V)
- Ağırlık: Yakl. 200 g
- Test ucu dahil gösterge kolunun uzunluğu: yakl. 207 mm
- Test uçlarının uzunluğu: yakl. 15 mm
- Bağlantı hattı uzunluğu: yakl. 1000 mm
- İşletim ve depolama ısı aralığı: - 15 °C ila + 55 °C (iklim kategorisi N)
- Göreli hava nemi: % 20 ila % 96 (iklim kategorisi N)

10. Genel bakım

Kasayı dıştan temiz ve kuru bir bezle siliniz. Pil ve pil yuvası alanında kir veya kir birikintisi bulunduğunda, bunu kuru bir bezle silebilirsiniz.

Uzun süre kullanılmadığı takdirde, cihazdaki pilleri sökünüz!

11. Çevre koruması



Lütfen cihazı kullanım ömrünü tamamladıktan sonra ait olduğu iade ve toplama sistemine dahil ediniz.

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135 - 137
D - 46397 Bocholt

Phone: +49 (0) 2871-93-0 • Fax: +49 (0) 2871-93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de